Hala D

[L]-1/02 | 4,15 m2
POM. TECH.

EI60

[L]-1/03 | 17,89 m2
PLATFORMA TOWAR

[L]-1/04 | 15,10 m2
POM. TECHNICZNE
WĘZEŁ CIEPLNY

DŹWIG OSOBOWY /DZ/

[L]-1/05 | 6,06 m2
PRZEDSIONEK

[L]-1/07 | 11,26 m2
KORYTARZ

[L]-1/08 | 5,78 m2
WC DLA N-SPR.

[L]-1/09 | 5,05 m2
ZAPLECZE SANIT.
DLA PRACOWNIKÓW

[L]-1/06 | 4,22 m2
POM. GOSP.
(porządkowe)

SCHODY /S7/

[L]-1/11 | 9,10 m2
MAGAZYN

[L]-1/13 | 46,67 m2
POM. TECHNICZNE
WENTYLATORNIA

[L]-1/01 | 435,04 m2
SALA EKSPOZYCYJNA

Poz. 3.1 - strop żelbetowy płytowy
płyta g = 14 cm

belka nadprożowa 30 × 14 + 44 cm;
do umocowania oparcia na rej. stalowych belek półkolnych
schodów z pleksy

ściana g = 30 pod oparcie
słupów HEB 160 (poszerzona
gorą do 40 cm)

oś. słupów HEB 160

oś. łożysk pod oparcie belek stropowych

"teoretyczna" oś pali Ø 500 mm

"teoretyczna" oś pali Ø 500 mm

zasięg planu str. 06

granica działki

belka żelbetowa nadproża o szerokości 20 cm;
wysokość belki zmienna - górna powierzchnia o przebiegu zgodnym z nachyleniem płyty stropowej;
spód w poziomie -1.90

Kanał instalacyjny dla rur c.o. ukryty w 50. cantymetrowych warstwach drogowych.
Kanał o ścianach betonowych wykonać jako dwudzielny, każda nitka o szerokości 45 cm
- osobny kanał dla każdej z rur.
Przekrycie kanału wykonać z blachy stalowej g = 22 mm. Blacha została policzona na
nacisk tylnego koła samochodu strażackiego - 59.6 kN (obc. charakterystyczne)
rozłożone na obszarze 0.30 m x 0.58 m

Poz. 3.2 - strop żelbetowo - stalowy
p łyta żelbetowa g = 18 cm zespolotona z dźwigrami stalowymi HEB 360;
beton B25, stalo zbrojeniowa A-III
poziom płyty stropowej i belek stalowych jest zmienny:
od rzędnych: góra płyty -0.52 i spód belek stalowych -1.06 (przy pawilonie "L")
do rzędnych: góra płyty - i spód belek stalowych -

Poz. 3.3 - strop żelbetowy płytowy
płyta g = 18 cm

[L]-1/14 | 12,26 m2
KORYTARZ

zakres podbicia fundamentów
od rzędnej -4.70 do rzędnej - 1.50

zakres podbicia fundamentów
od rzędnej -4.70 do rzędnej - 1.50

EIS30

Poz. 4 - strop płytowo - żebrowy
płyta g =12 cm;
żebra 20 x 30 cm

Nadproże:
4 Ł 140

PLATFORMA
DLA N-SPR.
/PD/

SCHODY /S8/

uskoki fundamentów o wysokości
52 cm

uskoki fundamentów o wysokości
52 cm

HALA H

przyjęto istniejący fundament
na rzędnej -1.50

przyjęto istniejący fundament
na rzędnej -1.50

Beton B30
Stal zbrojeniowa A-III
Stal profilowa St3SX
Elektrody EB150

±0.00= 204.09 m npm

Przekrój przez pawilon L
skala 1 : 50



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax (12) 422 24 93,
www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie		
ADRES:	Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15		
NR EWID.:	Działka 12/55, obręb 12, Kraków - Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ewa Prochwicz	upr. BPP 266/80, PSOZ 10196	
OPRACOWAŁ:	Jerzy Wijas		
SPRAWDZAŁ(A):	inż. Jacek Gałecki	upr. 252 - Km72	
FAZA:	Projekt Budowlany - konstrukcja	DATA:	lipiec 2015
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1 : 50
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan deskowania stropów nad piwnicami pawilonu L i Hali H	NUMER RYSUNKU:	K - LH - 7