HALA D4

podbicie ściany na pełną grubość do poz. - 4,70 (około 2,7 m)

podbicie schodkowe ściany od poz. -4,7 do poziomu istniejących fundamnetów.

Poz.8.1. ściana obudowy wykopu dla łącznika do hali E -pale Φ 30, L = 11 m, co drugi pal zbrojony profilem HEB 180.

Przekrycie nad zbiornikiem - płyta żelbetowa oparta na palisadzie zewnętrznej

ORIENTACYJNY POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU "B": 201,20

RELIKT ZBIORNIKA NA ŻUŻEL PO DAWNEJ ELEKTROWNI TRAMWAJOWEJ

Poz.7.1. Płyta żelbetowa ciągła gr. 14 cm oparta na belkach stalowych HEB 260

góra pali w poz.- 1,70

BUDYNEK B

HALA E

spód fundamentu ściany zewn. 2,4 m poniżej poz. posadzki tj. ok. 201,63; podbicie schodkowe od poz. -4,7 do poziomu istniejących fundamnetów.

spód podbicia -4,70 = 209,39 m n.p.m. wysokość podbicia ok. 2,24 m

obrys ścian parteru

istniejące stopy fundamentowe 80 x 80 cm - do rozbiórki

Poz.7.2.Strop nad piwnicą - płyta żelbetowa gr. 12 cm oparta na ścianach murowanych kondygnacji piwnic i podciągach żelbetowych

lokalnie podbicie obniżone do poz. - 5,30

Schody żelbetowe na gruncie

Ławy fundamentowe dla nowych ścian 40 x 40 cm; poziom posadowienia - 4,70

spód podbicia -4,70 = 209,39 m n.p.m. wysokość podbicia ok. 2,24 m

spód fundamentu ściany zewn. 2,4 m poniżej poz. posadzki tj. ok. 201,63; podbicie schodkowe od poz. -4,7 do poziomu istniejących fundamnetów.

+/- 0,0 = 204,09 m n.p.m.

Beton B 30
Stal zbrojeniowa A-III
Stal profilowa St3SX
Elektrody EB150

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31 – 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl			
OBIEKT:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie		
ADRES:	Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15		
NR DZIAŁKI:	Działka 125/5, obręb 12, Kraków - Śródmieście		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ewa Prochwicz	upr. BPP 268/80, PSOZ 101/96	
OPRACOWAŁ:	Jerzy Wijas		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jacek Gałecki	upr. 252 - Km/72	
FAZA:	Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku.		DATA: lipiec 2015
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		SKALA: 1 : 50
TEMAT RYSUNKU: Łącznik z hali D4 do hali E; rzut piwnic, - plan palowania i podbicia fundamentów, plan deskowania stropu and piwnicą			NUMER RYSUNKU: K - E - 4