

kol. B. Klimaszewicz -  
Rembierz h. 17 d

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków



31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, e-mail mkz@um.krakow.pl

KZ-02.4120.7.50.2016.KB

Kraków, dnia 02 STY 2017

Dotyczy: wytycznych konserwatorskich dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15

Wydział Skarbu Miasta  
UMK




Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK odpowiadając na pismo nr GS-05.6840.1.36.2016 z 28.11.2016 r. (data wpływu: 28.11.2016 r.) informuje, że willa przy ul. Grunwaldzkiej 15 zbudowana w l. 1929-1930, jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków i objęta ochroną w mpzp „Osiedle Oficerskie”. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. W zapisach planu miejscowego wprowadzono m.in. nakaz zachowania (lub odtworzenia) zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, a zatem istniejące okna w mieszkaniu nr 2 należy zachować i poddać ewentualnym pracom konserwatorskim. W przypadku złego stanu stolarki dopuszczalna jest jej wymiana pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz jednolitej, białej kolorystyki, przy czym możliwe jest wprowadzenie okien jednoramowych z tzw. ciepłym zestawem szyb.

Ponadto ze stanowiska konserwatorskiego, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej willi, należy zachować oryginalną drewnianą stolarkę drzwi wejściowych do mieszkania i poddać ją pracom konserwatorskim, a w przypadku gdy stan techniczny uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej naprawy należy odtworzyć wygląd drzwi od strony klatki schodowej tj. drzwi drewniane, sześciopłycinowe, z koniecznością utrzymania oryginalnej kolorystyki stolarki od strony klatki schodowej. Należy także zachować płycinową stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz piec kaflowy w odcieniach zieleni, znajdujący się w pokoju.



MIEJSKI KONSERWATOR  
ZABYTKÓW  
Jerzy Zbiegień



Otrzymują:  
1 x Adresat  
2 x aa + zał.

