

Minimalne parametry płyt ochronnych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie warstwy ochronnej z płyt w Pawilonie Domu Artysty Seniora III Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów płyt ochronnych:

1. Płyty ochronne z sztywnego winylu.
2. Grubość materiału: **1,4 mm – 2 mm**.
3. W celu ograniczenia ilości łączeń płyt Zamawiający wymaga żeby pojedynczy arkusz miał minimalną szerokość **120 cm i długość 2 m**.
4. Narożniki z listew narożnikowych na całej wysokości płyty lub narożniki termoformowane na gorąco z arkuszy ściennych o barwie i pozostałych parametrach takich samych jak arkusze ścienne.
5. Estetyczny i szczelny sposób połączenia płyt ochronnych w narożach wewnętrznych lub zastosowanie termoformowania na gorąco arkuszy ściennych lub zastosowanie przeznaczonych do tego narożników wewnętrznych w kolorze zbliżonym lub identycznym jak płyta ochronna.
6. **Dopuszczalna kolorystyka płyt (według wzornika NCS – Natural Color System):**
 - 1) Piwnica:
 - S 2030-R60B
 - S 3030-R60B
 - S 2040-R60B
 - S 4030-R60B
 - S 2020-R60B
 - 2) Parter:
 - S 3050-R
 - S 2570-R
 - S 3060-R
 - S 4050-R
 - S 2060-R
 - 3) Pierwsze piętro:
 - S 2040-G70Y
 - S 2040-G80Y
 - S 3040-G80Y
 - S 2030-G70Y
 - S 3030-G70Y
 - 4) Drugie piętro
 - S 1040-Y10R
 - S 1040-Y20R

S 1050-Y20R

S 1060-Y20R

S 2050-Y20R

7. Kolory płyt ochronnych zbliżone lub identyczne. Zamawiający może odrzucić ofertę w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi próbki koloru płyty zgodnej lub zbliżonej do wskazanych powyżej.
8. Barwienie wgłębne i jednorodne.
9. Wysoka odporność na zadrapania i uderzenia.
10. Klasa ogniowa minimum B-s2-d0.
11. Zachowanie swoich właściwości, w tym stałości barwy pod wpływem działania soków owocowych, środków do mycia podłóg w płynie, mleka.
12. Płyty ochronne powinny zachowywać niezmiennie właściwości pod wpływem działania łagodnych detergentów, tak aby możliwe było utrzymanie czystości przy zastosowaniu takich środków.
13. Odporność na promieniowanie UV przy użytkowaniu wewnątrz pomieszczeń.
14. Estetyczny i szczelny sposób połączenia płyt ochronnych z cokołem wykładziny.
15. Na korytarzach montaż płyty ochronnej ma się odbywać do czoła cokołu wykładziny wywiniętej na ścianę.
16. W pokojach montaż pasów z płyt ochronnych o wysokości 30 cm wykonany będzie bezpośrednio nad łóżkiem mieszkańca.
17. Okładziny mają posiadać wymagane atesty i certyfikaty, w tym atest higieniczny.