A-A



B-B



wąskoprzestrzenny wykop przy ścianie wewnętrznej

iniekcja powierzchniowa ściany

UWAGA:
Ciśnieniowe iniekcje poziome wszystkich ścian wykonać jak w wersji I, z wyjątkiem miejsc zaznaczonych na rysunku i pokazanych w przekrojach, gdzie ulega obniżeniu ich poziom i występuje dodatkowo iniekcja powierzchniowa. Zaznaczono również miejsca wąskoprzestrzennych wykopów wewnątrz pomieszczeń, z założeniem klasycznej izolacji pionowej, tam gdzie było to uzasadnione możliwością jej wykonania.

C-C



a ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)

wewnętrzne	**malowanie** farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:	
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
	istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
	zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
	hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:	
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
zewnętrzne	**malowanie** farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

b ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)

wewnętrzne	**malowanie** farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:	
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
	istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
	zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
	preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
	hydroizolacja ponowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
	ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm
zewnętrzne	**malowanie** farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

a' ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI) od strony południowej, cokół poniżej poziomu parteru

zewnętrzne	**istniejąca ściana** ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
	zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
	hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:	
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
	malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

b' ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)

zewnętrzne	**istniejąca ściana** ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
	zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
	preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
	hydroizolacja ponowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
	ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

c ściana wewnętrzna ponad izolacją poziomą (np. w systemie MAPEI)

wewnętrzne	**malowanie** farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
	system tynków renowacyjnych:	
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
	istniejąca ściana i sklejenie ceglano-kamienne (po skuciu tynków uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm

1 podłoga na gruncie (np. w systemie MAPEI)

parkiet na kleju	2,5 cm
wylewka betonowa B25, zbrojona siatką , zatarta na gładko	5,0 cm
folia PE	-
termoizolacja - styropian ekstrudowany	5,0 cm
izolacja p/wodna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	0,2 cm
chudy beton zatarty na gładko, zagruntowany	10,0 cm
podsypka piaskowa ubijana warstwami	10,0 cm

2 podłoga na gruncie (np. w systemie MAPEI)

gres na kleju	1,5 cm
wylewka betonowa B25, zbrojona siatką , zatarta na gładko	5,5 cm
folia PE	-
termoizolacja - styropian ekstrudowany	5,0 cm
izolacja p/wodna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	0,2 cm
chudy beton zatarty na gładko, zagruntowany	10,0 cm
podsypka piaskowa ubijana warstwami	10,0 cm

3 podłoga na gruncie (pom. 1/5, 1/6, 1/7 parter)

parkiet na kleju	2,3 cm
deski na podkładkach akustycznych	3,2 cm
przestrzeń między legarami - wypełnienie z wełny minerałn.	10,0 cm
legary 6x10 cm co 50 cm na podkładkach akustycznych	-
wylewka betonowa B25, zbrojona siatką , zatarta na gładko	5,0 cm
izolacja p/wodna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	0,2 cm
chudy beton zatarty na gładko, zagruntowany	15,0 cm
podsypka piaskowa ubijana warstwami	10,0 cm

2b podłoga nad kanałem

gres na kleju	1,5 cm
wylewka betonowa B25, zbrojona siatką , zatarta na gładko	5,5 cm
folia PE	-
termoizolacja - styropian ekstrudowany	5,0 cm
płyta WPS z zatarciem	8,0 cm
przestrzeń kanału	187,0 cm
wylewka betonowa w spadku	3-16 cm
płyta denna	20,0 cm
termoizolacja - styropian ekstrudowany	5,0 cm
izolacja p/wodna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	0,2 cm
chudy beton zatarty na gładko, zagruntowany	10,0 cm
podsypka piaskowa ubijana warstwami	10,0 cm

6 schody wewnętrzne

gres na kleju	1,5 cm
izolacja p/wodna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	0,2 cm
istniejąca konstrukcja schodów	-

7 posadzka werandy

gres na elastycznej zaprawie klejowej	1,5 cm
powłoka izolacyjna przeciwwodna wysokoelastyczna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	2x 0,2 cm
istniejąca sklepienie ceglane	-

7a schody zewnętrzne

płyty kamienne z dolomitu na elastycznej zaprawie klejowej	5,0 cm
powłoka izolacyjna przeciwwodna wysokoelastyczna z wywinięciem na ściany, np. Mapelastic	2x 0,2 cm
istniejąca konstrukcja schodów	-

Wymiary sprawdzić na budowie!

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	Dwór Czeczów		
ADRES:	Kraków, ul. ks. Jerzego Popieluszki 36		
NR DZIAŁKI:	dz.nr 323/2; obręb 101; Kraków - Podgórze		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DOROTA ROZBICKA	upr.proj. MPOIA/047/2008	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA MATEJKO	upr.proj. MPOIA/083/2011	
FAZA:	PB zabezpieczenia przed wilgocią piwnic i przyziemia budynku	DATA:	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		09.2017
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE - wersja rozszerzona A-A, B-B, C-C	SKALA:	1:50
		NUMER RYSUNKU:	A-4a