

UWAGI:

1. Przed uruchomieniem instalacji należy w agregacie:
   - wymienić zawór bezpieczeństwa na zawór o ciśnieniu otwarcia p_{SV} = 4.0bar
   - zdemontować fabryczne naczynie wzbiorcze zainstalowane, króciec zaślepić.
2. Instalację w piwnicach prowadzić obok instalacji c.o.
3. Instalację na poddaszu montować do konstrukcji dachu na poz. ok. 2,5m nad istn. posadzką
4. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne.
5. Naczynie wzbiorcze włączyć przed zaworami odcinającymi, wydzielającymi poszczególne obiegi (piwnica, parter).
6. Przed chłodnicami w centralach went. zamontować armaturę wg schematu technologicznego
7. Przejścia przez ściany w klasie odporności ogniowej danej przegrody

ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARLOWSKA 3/2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW KRAKÓW I UL. HELCLÓW 2 - BUDYNEK A
PROJEKT BUDOWANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU A
ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PPOŻAROWEJ

nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY PODDASZE - INSTALACJA CHŁODU

		1:100	9	
		skala	numer rysunku	
mgr inż. Barbara Zasada	sanitarna	UAN-Ujp.95/90	09.2016	podpis
imię nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień bud.	data	
mgr inż. Krzysztof Zasada	sanitarna	SLK/5898/PWBS/15	09.2016	podpis
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień bud.	data	
mgr inż. Wojtech Branla	sanitarna		09.2016	podpis
imię nazwisko opracowującego	specjalność	numer uprawnień bud.	data	