SEKCJA TEOO-(0/1) TN-S



Opis odpływu	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/1) wł. 1, 2, 3	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/1) wł. 4, 5, 6	Kontrola i sygnalizacja zaników napięcia	Zbiorcze przyłączenie typ 1+2 klasa A/C	Zasilanie awaryjne i rezerwowe	Zabezpieczone	Zabezpieczone różnicowoprądowe grupowe	Zasilanie napędu kur. nr 104	Zasilanie napędu kur. nr 103	Zasilanie napędu kur. nr 101, 102, 105	Zasilanie napędu kur. nr 101, 102	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Po [kW]	---	3,11												
Pi [kW]	---	3,83	---	---	0,12	---	---	0,54	1,14	0,63	0,60	0,54	---	---	---

Opis odpływu	STEROWNIE DIELA "A"	STEROWNIE DIELA "B"	STEROWNIE rezerwa
	---	---	---

SEKCJA TEOS-(0/1) TN-S



Opis odpływu		Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 108	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 105	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 103	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 102	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 101	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 104	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 107	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 106	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 125	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 1018	Rezerwa ---	Rezerwa ---	Rezerwa ---
Po [kW]	1,05													
Pi [kW]	5,99	0,5	0,7	0,6	0,6	0,3	0,4	0,8	0,6	0,6	0,3	---	---	---

SEKCJA TEDS-(0/1) TN-S



Opis odpływu	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/1) wł. 1, 2, 3	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/1) wł. 4, 5, 6	Kontrola i sygnalizacja zaników napięcia	Zbiorcze przyłączenie typ 1+2 klasa A/C	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 107	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 106	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 104	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 103	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 102	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 101	Rezerwa ---	Rezerwa ---	Rezerwa ---
Po [kW]	---	2,89											
Pi [kW]	---	4,00	---	---	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5	---	---	---

ZASILANIE PODSTAWOWE
- ∑ Pi = 9,16 kW
- ∑ Po = 4,17 kW
- Io = 6,48 A

ZASILANIE DEDYKOWANE
- ∑ Pi = 4,00 kW
- ∑ Po = 2,80 kW
- Io = 4,35 A

3/3B



H: 1100 mm
W: 800 mm
D: 215 mm

- Klasa izolacji
- IP 43
- In=250A
- Natynkowa
- Liczba modułów 252
- Szerokość 800mm
- Wysokość 1100mm
- Głębokość 215mm

LEGENDA
- PUSZKA INSTALACYJNA p/t
- WENTYLATOR, SILNIK ELEKTRYCZNY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNikowy (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE
- PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK 3- BIEGUNOWY (SZCZELNY)
- WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM 3-FAZ (SZCZELNE)

UWAGI: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904 z 2000r.)

ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA
31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA i ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE
31-146 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

nazwa i adres obiektu budowlanego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA; SCHEMAT ZIDEOWY ELEKTRYCZNEJ TABLICY PIETROWEJ TEA-(0/1)			- --	1E_11
			skala	numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	09.2016	
imię nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		09.2016	
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
inż. Władysław WAGA	elektryczna	RP-Ujr 339/92	09.2016	
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis

UWAGA:
OSTATECZNA KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWĄ SYSTEMOWĄ.

SEKCJA TEOO-(0/2) TN-S



Opis odpływu	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/2) wł. 1, 2, 3	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/2) wł. 4, 5, 6	Kontrola i sygnalizacja zaników napięcia	Zbiorcze przyłączenie typ 1+2 klasa A/C	Zasilanie awaryjne i rezerwowe	Zabezpieczone	Zabezpieczone różnicowoprądowe grupowe	Zasilanie napędu kur. nr 104	Zasilanie napędu kur. nr 103	Zasilanie napędu kur. nr 101, 102	Zasilanie napędu kur. nr 101, 102	Rezerwa ---	Rezerwa ---	Rezerwa ---
Po [kW]	---	4,51												
Pi [kW]	---	3,64	---	---	0,15	---	---	0,56	1,78	0,62	0,40	0,40	---	---	---

Opis odpływu	STEROWNIE DIELA "A"	STEROWNIE DIELA "B"	STEROWNIE rezerwa
	---	---	---

SEKCJA TEOS-(0/2) TN-S



Opis odpływu		Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 107	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 103	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr ---	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 104	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 105	Rezerwa/ Gniazda 3-fazowe pzw. pewy	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 106	Rezerwa ---	Rezerwa ---	Rezerwa ---
Po [kW]	3,54										
Pi [kW]	5,79	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	1,0	1,0	1,0	---	---	---

SEKCJA TEDS-(0/2) TN-S



Opis odpływu	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/2) wł. 1, 2, 3	Zasilanie fabryki (wł. 3) TN-S (0/2) wł. 4, 5, 6	Kontrola i sygnalizacja zaników napięcia	Zbiorcze przyłączenie typ 1+2 klasa A/C	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 107	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 103	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr ---	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 104	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 105	Rezerwa/ Gniazda 3-fazowe pzw. pewy	Gniazda 3-fazowe Pzw. nr 106	Rezerwa ---	Rezerwa ---	Rezerwa ---
Po [kW]	---	8,90												
Pi [kW]	---	11,00	---	---	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	0,3	0,3	---	---	---

ZASILANIE PODSTAWOWE
- ∑ Pi = 10,21 kW
- ∑ Po = 7,18 kW
- Io = 11,15 A

ZASILANIE DEDYKOWANE
- ∑ Pi = 11,00 kW
- ∑ Po = 8,90 kW
- Io = 13,83 A

3/3B



H: 1100 mm
W: 800 mm
D: 215 mm

- Klasa izolacji
- IP 43
- In=250A
- Natynkowa
- Liczba modułów 252
- Szerokość 800mm
- Wysokość 1100mm
- Głębokość 215mm

LEGENDA
- PUSZKA INSTALACYJNA p/t
- WENTYLATOR, SILNIK ELEKTRYCZNY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNikowy (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKĄ SYGNALIZUJĄCĄ ZAŁĄCZENIE
- PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)
- ŁĄCZNIK 3- BIEGUNOWY (SZCZELNY)
- WYPUST DLA PRZYŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM 3-FAZ (SZCZELNE)

UWAGI: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904 z 2000r.)

ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA
31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA i ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE
31-146 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

nazwa i adres obiektu budowlanego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA; SCHEMAT ZIDEOWY ELEKTRYCZNEJ TABLICY PIETROWEJ TEA-(0/2)			- --	1E_12
			skala	numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	09.2016	
imię nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		09.2016	
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis
inż. Władysław WAGA	elektryczna	RP-Ujr 339/92	09.2016	
imię nazwisko sprawdzającego	specjalność	numer uprawnień budowlanych	data	podpis

UWAGA:
OSTATECZNA KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWĄ SYSTEMOWĄ.