



| | | | | |
|-------------------------|---|---------|--|---------|
| KONDYGNACJA | 3 PIĘTRO | | | |
| |  | |  | |
| OZNACZENIE NA RZUCIE | | | | |
| OZNACZENIE POŻAROWE | | | | |
| RODZAJ DRZWI POŻAROWYCH | profilowane drewniane z przeszkleniami | | profilowane drewniane z przeszkleniami | |
| ILOŚĆ SZTUK | sztuk 1 | sztuk 1 | sztuk 1 | sztuk 1 |
| ELEKTROTIRZNIACZE | TAK | TAK | NIE | NIE |

- UWAGA:
1. Wszystkie drzwi pożarowe wyposażać w samozamykacze
 2. Przed złożeniem zamówienia wymiary sprawdzić z natury
 3. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji

UWAGA :

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK POŻAROWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W STOSUNKU DO UŻYTYCH PROFILOWAŃ I DOKŁADNEGO MIEJSCA MONTAŻU.
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM ŚCIANEK NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED MONTAŻEM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.

ZGODNIE Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR 1187/16 Z 12.10.2016R
DRZWI WZORCOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆDO AKCEPTACJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KRAKOWIE

| | | | | |
|---|------------------|----------------------|---------|---------------|
| ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL. TARŁOWSKA 3/2 | | | | |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKI I ANNY HELCŁÓW KRAKÓW UL. HELCŁÓW 2 PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU A ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ | | | | |
| nazwa i adres obiektu budowlanego | | | 1-50 | |
| DOSTOSOWANIE BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ | | | strona | numer rysunku |
| tytuł rysunku | | | | |
| arch. Jolanta Paszkowska | architektoniczna | GP III 7342/121/94 | 09.2016 | podpis |
| inż. nazwisko projektanta | specjalność | numer uprawnień bud. | data | |
| arch. Urszula Mazur | architektoniczna | RP-Upr.339/92 | 09.2016 | |
| inż. nazwisko sprawdzającego | specjalność | numer uprawnień bud. | data | podpis |