

Kraków, 26.10.2018r.

DR.26.5.2018

**Wykonawcy
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania na Roboty budowlane polegające na termomodernizacji trzech budynków gospodarczych A, B, C wraz z przystosowaniem ich do przechowywania zbiorów muzealnych oraz rozbiórce baraku i budynku J (jadalni) położonych na terenie dawnego Hangaru Czyżyny w Krakowie znajdujących się na dz. nr ew. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta w podziale na trzy części” (Znak sprawy: DR.26.5.2018)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 24.10.2018r. zapytania dotyczące treści SIWZ, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że znajdujące się w budynku B i C stalowe elementy dachu - dźwigary oraz podciągi stalowe wymagają jedynie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odpowiedź: Tak. Niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest - po zdemontowaniu dachu - do ich samodzielnej oceny technicznej, lub wezwania do oceny autora ekspertyzy technicznej załączonej do projektu.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczalne jest wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi EPS gr 12 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że usunięcie drzew znajdujących się przy budynku B w tym uzyskanie wymaganych zgód leży po stronie Zamawiającego. Drzewa uniemożliwiają wykonanie opaski betonowej przy budynku B.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykończenia posadzki tj. zastosowanie farby przemysłowej do malowania betonu w zamian za wykonanie posadzki przemysłowej w technologii żywic epoksydowych? Kolor zastosowanej farby będzie zbliżony do koloru ścian.

Odpowiedź: Tak, z tym, że kolor posadzki to, to kolor zbliżony do RAL 7016.

Piotr Gój
(-)
Dyrektor