
Mikrofon wywoławczy RM-200M S
TX RX BUS
UTP 4x 2x 0.5 kat 5
HDSV-F 2x 1.5
ATT-100VI
WY 206
Szafa Rack 10U
DN-3002B
VM-2240
VM-8240
P-1812
P-1812
Listwa zasilająca
Z OBWODU DEDYKOWANEGO TE-(-1)Gjw
POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE Par. PARKU
PODDASZE
3 PIĘTRO
2 PIĘTRO
1 PIĘTRO
PARTER
PIWNICE
L04 1 6,0W
L04 2 6,0W
L04 3 6,0W
L04 24 6,0W
Σ 24 głośniki Σ moc maks. 144W
L03 1 6,0W
L03 2 6,0W
L03 3 6,0W
L03 16 6,0W
Σ 16 głośników Σ moc maks. 96W
L02 1 6,0W
L02 2 6,0W
L02 3 6,0W
L02 17 6,0W
Σ 17 głośników Σ moc maks. 102W
L01 1 6,0W
L01 2 6,0W
L01 3 6,0W
L01 13 6,0W
Σ 13 głośników Σ moc maks. 78W
HDSV-F 2x 2,5
PRZEWODY PROWADZIĆ W RUrACH RWL
UWAGI: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE 31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
nazwa i adres obiektu budowlanego
INST. TELETECHNICZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA, SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI RADIOWEJA
tytuł rysunku
2E_5
numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87 09.2016
imię nazwisko projektanta specjalność numer uprawnień bud. data podpis
inż. Krzysztof BURCZAK elektryczna 09.2016
imię nazwisko sprawdzającego specjalność numer uprawnień bud. data podpis
inż. Władysław WAGA elektryczna RP- Upr 339/92 09.2016
imię nazwisko sprawdzającego specjalność numer uprawnień bud. data podpis
UWAGA: OSTATECZNĄ KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWCĄ SYSTEMOWĄ.


RADIO A0210
SA I-II/
RTCN UHF 21-69 / A2670
SA III-IV/
RTCN RADIO DAB BIII / A0140
SA III-IV/
4 x TRISET 113 I niezależ
2
Do systemu wzmacniacza
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
Teletechnika antena odbiorcza A2670 1 szt.
Radiowa antena A0210 1 szt.
Antena na pasmo BIII A0140 2 szt.
Symetryzatory antenowe 3 szt.
Maszt antenowy Ø 3,5 m 1 szt.
Uchwyt masztu antenowego 1 szt.
DACH
5x TRISET 113 E1015_100
SYSTEMU ANTENOWEGO
PWM 601
RADIO
TV
3x SAAT
7x TRISET113
10Y 313
5Y Y13,5PE
SYSTEM ROZGAŁĘZNIKÓW
7x TRISET 113 E1015_500
5,6kVA 87V 150 x 80 x 15
Pom. TECHNICZNE PODACH PWINC
7x TRISET 113
LEGENDA:
Antena kierunkowa
Symetryzator antenowy
ANTENOWE GNIAZDO ABONENCKIE PRZELOTOWE O TŁUMIENNOŚCI 14 dB
ANTENOWE GNIAZDO ABONENCKIE KOŃCOWE O TŁUMIENNOŚCI 8 dB
GA-2/8
GA-2/1
UWAGA: OSTATECZNĄ KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWCĄ SYSTEMOWĄ.
PODDASZE
3 PIĘTRO
2 PIĘTRO
1 PIĘTRO
PARTER
PIWNICE
PRZEWODY PROWADZIĆ W RUrACH RWL
ODG 2/1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE 31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
nazwa i adres obiektu budowlanego
INST. TELETECHNICZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA, SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ANTENY RTV
tytuł rysunku
2E_7
numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87 09.2016
inż. Krzysztof BURCZAK elektryczna 09.2016
inż. Władysław WAGA elektryczna RP-Upr 339/92 09.2016


PODDASZE
3 PIĘTRO
2 PIĘTRO
1 PIĘTRO
PARTER
PIWNICE
UTP 2x 2x 0.5 kat 6
SWITCH POE EE-421D-P
W SZAFCE PPD-(+3/1)
W SZAFCE PPD-(+2/1)
W SZAFCE PPD-(+1/1)
W SZAFCE PPD-(0/1)
W SZAFCE PPD-(-1/1)
4x UTP 2x 0.5 kat 6
SWITCH POE EE-2006JP
GRY-KAM-5A HDDS-2000GB
Z OBWODU DEDYKOWANEGO TE-(-1)Gjw
K-(+3)/1 K-(+3)/2 K-(+3)/3 K-(+3)/4 K-(+3)/5 K-(+3)/6 K-(+3)/7 K-(+3)/8 K-(+3)/9
K-(+2)/1 K-(+2)/2 K-(+2)/3 K-(+2)/4 K-(+2)/5 K-(+2)/6 K-(+2)/7 K-(+2)/8 K-(+2)/9
K-(+1)/1 K-(+1)/2 K-(+1)/3 K-(+1)/4 K-(+1)/5 K-(+1)/6 K-(+1)/7 K-(+1)/8 K-(+1)/9
K-(0)/1 K-(0)/2 K-(0)/3 K-(0)/4 K-(0)/5 K-(0)/6 K-(0)/7 K-(0)/8 K-(0)/9 K-(0)/10 K-(0)/11
GCI-L4617W
PRZEWODY PROWADZIĆ W RUrACH RWL
Monitor 24" EA244WM
Stacja operatorska V NVN-1101-481 9
UTP 2x 0.5 kat 6 (< 100 m)
Z OBWODU DEDYKOWANEGO TE-(-1)Gjw
STANOWISKO OCHRONY
UWAGI: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI: KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO I CW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE 31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
nazwa i adres obiektu budowlanego
INST. TELETECHNICZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA, SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU KAMEROWEGO CCTV
tytuł rysunku
2E_6
numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87 09.2016
inż. Krzysztof BURCZAK elektryczna 09.2016
inż. Władysław WAGA elektryczna RP-Upr 339/92 09.2016
UWAGA: OSTATECZNĄ KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWCĄ SYSTEMOWĄ.


PODDASZE
3 PIĘTRO
2 PIĘTRO
1 PIĘTRO
PARTER
PIWNICE
OM3, U-DQZN8H MM 8G 50/125 LSOH
YTKSY 20x 2x 0.5
Szafa PPD(+3/1) Pom. nr 3.17
Szafa PPD(+2/1) Pom. nr 2.09
Szafa PPD(+1/1) Pom. nr 1.09
Szafa PPD(0/1) Pom. nr 0.02
Szafa stojąco/wiszaca 24U, 600/600 szer./gł. mm.
44x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
27x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
30x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
19x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
56x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
6x SFTP 2x 2x 0.5 kat.7A
22x 2x RJ45 kat. 6A
27x 2x RJ45 kat. 6A
15x 2x RJ45 kat. 6A
19x 2x RJ45 kat. 6A
27x 2x RJ45 kat. 6A
6x 2x RJ45 kat. 6A
Wi-Fi
4x OM3, U-DQZN8H MM 8G 50/125 LSOH
Szafa stojąco 42U, 1000/800 szer./gł. mm.
Szafa GPD
Pom. Techniczne
4x YTKSY 20x 2x 0.5
DO CENTRALI TELEFONICZNEJ EXTDA 100 PWANOSNC
UWAGA: OSTATECZNĄ KONFIGURACJĘ UZGODNIĆ W SZCZEGÓŁACH Z DOSTAWCĄ SYSTEMOWĄ.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904,z 2000r.)
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PASZKOWSKA 31-102 KRAKÓW UL.TARŁOWSKA 3/2
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKA I ANNY HELCLÓW W KRAKOWIE 31-148 KRAKÓW UL. HELCLÓW 2
BUDYNEK "A" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
nazwa i adres obiektu budowlanego
INST. TELETECHNICZNE CZĘŚĆ ŚRODKOWA, SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ
tytuł rysunku
2E_8
numer rysunku
inż.Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87 09.2016
inż. Krzysztof BURCZAK elektryczna 09.2016
inż. Władysław WAGA elektryczna RP-Upr 339/92 09.2016