


SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY R0



Układ sieci: TN - S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: - izolowanie części czynnych - urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30 mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączenie zasilania - urządzenia II klasy ochronności

1. Ps =20kW - moc szczytowa
f=50Hz
U=230/400V
2. Zabezpieczenie w RG - 3x40A gG
3. ZKT1 i ZKT2 wykonać w obudowach termoutwardzalnych wyposażonych w płyty montażowe dla gniazd. Do ZKT1 i ZKT2 doprowadzić kabel światłowodowy oraz kable miedziane z szafy GPD

MTWW ARCHITEKCI SP.ZO.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ADRES KORESPONDENCYJNY: GARBARSKA 5/5 KRAKÓW 31-131 TEL.(012) 632 43 50, 0662 263 545, 0662 263 288	
INWESTOR:	TEATR KTO UL.KROWODERSKA 74, 31–158 KRAKÓW
PROJEKT:	REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO
ADRES:	KRAKÓW, UL. ZAMOYSKIEGO 50; DZ.NR 403;obr.12, JEDN.EWID.PODGÓRZE
TREŚĆ:	SCHEMAT ROZDZIELNICY R0
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
NR ARKUSZA:	ES2 1/3
SKALA:	
DATA:	GRUDZIEŃ 2017
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Zagata
	nr upr. PDK/0249/POOE/14
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Tabor
	nr upr. PDK/0254/PWOE/14