



LEGENDA:
koryta kablowe

UWAGI:

- wykonać lokalne połączenia wyrównawcze
- koryta prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego
- stosować oddzielne trasy dla przewodów elektrycznych i niskoprądowych
- trasy koryt kablowych skorygować na budowie

MTW W ARCHITEKCI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ADRES KORESPONDENCYJNY: GARBARSKA 5/5 KRAKÓW 31-131 TEL. 0121 632 43 50, 0662 263 545, 0662 263 288	
INWESTOR:	TEATR KTO UL. KROWDERSKA 74, 31-158 KRAKÓW
PROJEKT:	REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO
ADRES:	KRAKÓW, UL. ZAMOYSKIEGO 50; DZ. NR 403/obr. 12, JEDN. EMD. PODGÓRZE
TREŚĆ:	RZUT 2 PIĘTRA – TRASY KABLOWE
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
NR ARKUSZA:	ER3a
SKALA:	1:100
DATA:	GRUDZIEŃ 2017
GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. arch. Mariusz Twardowski nr upr. 442/2001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Tomasz Zogato nr upr. PDK/0249/PWOE/14
SPRAWDZILI:	mgr inż. Krzysztof Tabor nr upr. PDK/0254/PWOE/14