LEGENDA:

- wypust oświetleniowy 4x1,5mm
- wypust oświetleniowy 3x1,5mm
- wypust oświetleniowy naścienny 3x1,5mm
- wypust oświetleniowy 3x1,5mm dla oprawy IP44
- wypust oświetleniowy ścienny 3x1,5mm dla oprawy IP44
- oprawa ośw. ewakuacyjnego 1h
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik schodowy ze ściamniaczem dla obciążenia halogenowego
- łącznik krzyżowy
- 3f wypust kablowy 400V (1mb zapasu przewodu)
- 1f wypust kablowy 230V (1mb zapasu przewodu)
- gniazdo podwójne 230V IP20
- gniazdo podwójne 230V IP44
- gniazdo pojedyncze 230V IP44
- gniazdo R/TV/SAT
- gniazdo RJ45
- rozdzielnica projektowana
- dualna czujka ruchu
- DC kontaktron
- DF słuchawka domofonowa
- PD panel drzwiowy
- manipulator
- sygnalizator
- autonomiczna czujka dymu- zasilanie bateryjne
- połączenia wyrównawcze LgY
- SWP szyna wyrównawcza

1. w kuchni, łazience wykonać połączenia wyrównawcze
2. w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz zastosować osprzęt min IP44

- K kocioł
- KE kuchenka elektryczna
- O okap
- Z zmywarka
- P pralka
- PE podgrzewacz elektryczny
- CA centrala systemu alarmowego
- CP centrala systemu przyzywowego



DOM JEDNORODZINNY - I PIĘTRO ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - WG.NORMY PN-ISO 9836:1997		
NR	NAZWA POM.	POW.
1.9	KOMUNIKACJA	5,42 m²
1.10	POKÓJ	13,92 m²
1.11	POKÓJ	21,69 m²
1.12	POKÓJ	14,00 m²
1.13	ŁAZIENKA	5,95 m²
1.14	GARDEROBA	1,57 m²
1.15	PLATFORMA WINDOWA	1,55 m²
RAZEM		64,10 m²

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr 335, OBRĘB 33, J. EWIDENCYJNA PODGÓRZE PRZY UL. LUDWISARZY 12

NR RYS.: ER2

INWESTOR:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w KRAKOWIE
ul. Krakowska 55

SKALA: 1 :100

TEMAT:
REMONT, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA DZIAŁCE NR 335, OBRĘB 33, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE PRZY ULICY LUDWISARZY 12 W KRAKOWIE

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT I PIĘTRA - inst.elektryczna

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
mgr inż. **TOMASZ ZAGATA**
UPR.BUD.NR PDK/0249/POOE/14

PODPIS:

DATA: **02.2019r** KRAKÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **ATM PROJEKT**