



MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 4 października 2019 r.

NK.9020.50.1.2019

Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Wydano dnia 2019-10-10 KRS
Z 6612
Formy organizacyjnej TG \$

Pani
Małgorzata Samek
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej

ul. Krakowska 55
31-066 Kraków

Dotyczy: przekazania informacji dotyczącej badań wody pod kątem bakterii *Legionella sp.*

Szanowna Pani Dyrektor,

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (MPWIS) w odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2019 r. znak: DPS-TG-5551/19/EW przekazane drogą elektroniczną, w sprawie informacji dotyczącej wyników badania wody pod kątem występowania bakterii *Legionella sp.* informuje, iż we wszystkich punktach poboru, ciepła woda użytkowa **spełnia wymagania** określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Wodę pobrano z następujących punktów i otrzymano poniższe wyniki:

- 1) III piętro, łazienka nr 32 w końcu korytarza, ZOT nr 3, nr analizy: LW/3125/NS/2019 – nie wykryto bakterii *Legionella sp.*;
- 2) I piętro, łazienka nr 1.17, ZOT nr 3, nr analizy: LW/3126/NS/2019 – nie wykryto;
- 3) parter, łazienka ZOT nr 3, nr analizy: LW/3127/NS/2019 – nie wykryto;
- 4) piwnica, łazienka nr 11 przy szatni pracowników, ZOT nr 3 nr analizy LW/3128/NS/2019 – nie wykryto;
- 5) parter, łazienka nr 14 przy pokoju terapii światłem, ZOT nr 4 nr analizy: LW/3129/NS/2019 – nie wykryto;

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
www.wsse.krakow.pl e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

- 6) III piętro, łazienka nr 3.12, ZOT nr 4, nr. analizy: LW/3130/NS/2019 – stwierdzono obecność bakterii *Legionella* sp. w liczbie 92 jtk;
- 7) parter, łazienka nr 4, ZOT nr 4, nr analizy: LW/3131/NS/2019 – nie wykryto;
- 8) I piętro, łazienka nr 1.11, ZOT nr 4 nr analizy: LW/3132/NS/2019 – nie wykryto;
- 9) III piętro, łazienka nr 3.4 przy schodach przy klatce, ZOT nr 2 nr analizy: LW/3133/NS/2019 – nie wykryto;
- 10) piwnica, łazienka pracowników nr 06a, ZOT nr 1, nr analizy: LW/3134/NS/2019 – nie wykryto;
- 11) IV piętro, łazienka nr 4.12, ZOT nr 1 nr. analizy: LW/3135/NS/2019 – nie wykryto.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 (część A) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), jako niewymagające podjęcia specjalnych działań, określono skażenie na poziomie poniżej 100 j.t.k./100 ml. Stwierdzony wynik badania laboratoryjnego ciepłej wody użytkowej, tj. jeden wynik **o wartości 92 j.t.k. nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów**, niemniej może wskazywać na występowanie w instalacji wodnej elementów (armatury, uszczelki czy główki prysznica) lub fragmentów systemowych (w instalacji), gdzie bakterie z rodzaju *Legionella* znalazły swoje nisze, w których namnażają się i skąd są wypłukiwane.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż bakterie *Legionella* w instalacji wodociągowej mogą ulegać szybkiemu namnożeniu, zalecane jest podjęcie działań zapobiegawczych związanych z czyszczeniem sieci oraz przeprowadzeniem dezynfekcji. Każdy przypadek wykrycia w wodzie bakterii *Legionella* wymaga wyjaśnienia, a jeśli to konieczne, ponownego pobrania próbki wody w celu ułatwienia interpretacji wyników.

Z poważaniem

Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Z up. lek. med. Maciej Klima
Zastępca Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego