

**Protokół z dnia 11-09-2019 r. z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów**

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Miejsce wykonania usługi</b>                                 | <b>Zleceniodawca/ dane do FV</b>                                 |
| Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u><br>Adres: <u>Kraków ul. Barska 45</u> | Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u><br>Odbiorca : <u>Soszw</u> |

Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:.....email:.....

| Gaśnica | Przegląd / złom | Rok | producent    |   | Nowy sprzęt:                              | M: | ilość |
|---------|-----------------|-----|--------------|---|-------------------------------------------|----|-------|
| 1 GP1   | /               |     | O/Gz/B/GI/GT | 1 | GP2                                       |    | 1     |
| 2 GP2   | 10/             |     | O/Gz/B/GI/GT | 2 | Wieszak                                   |    | 1     |
| 3 GP4   | 1/              |     | O/Gz/B/GI/GT | 3 | Znak ppoż C/5                             |    | 1     |
| 4 GP6   | /               |     | O/Gz/B/GI/GT | 4 |                                           |    |       |
| 5 GWG2  | /               |     | O/Gz/B/GI/GT | 5 |                                           |    |       |
| 6 GSE2  | /               |     | O/Gz/B/GI/GT | 6 |                                           |    |       |
| 7 GS5x  | /               |     | O/Gz/B/GI/GT | 7 |                                           |    |       |
| 8 UGŚ30 | /               |     |              | 8 |                                           |    |       |
| 9 CUG1  | /               |     |              | 9 |                                           |    |       |
| 10 GPN6 | /               |     |              |   | Potwierdzam odbiór nowego sprzętu p.poz.: |    |       |
| 11      |                 |     |              |   |                                           |    |       |

| Naprawa : |        |             |     | Hydranty (P – przegląd, Pm – pomiar, Pw – próba węża) |       |   |    |    |
|-----------|--------|-------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|---|----|----|
| Typ       | Remont | Napełnienie | UDT | Typ                                                   | ilość | P | Pm | Pw |
| GP2       | 1      | 1           |     | H25                                                   | 3     | ✓ | ✓  | ☐  |
|           |        |             |     | H33                                                   |       | ☐ | ☐  | ☐  |
|           |        |             |     | H52                                                   |       |   |    |    |
|           |        |             |     | H80/100                                               |       |   |    | ☐  |

Uwagi: .....

Data przeglądu 09-2019

Data następnego 09-2020

**Rozliczenie usługi i sprzedaży:**

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za wykonaną usługę ppoż...<br>✓ Wg. cennika<br>Wg. umowy.....<br>wg. cen indywidualnych:<br>transport:.....<br>.....<br>.....<br>..... | FV nr:.....<br>Forma płatności:<br>✓ przelew 7 dni<br>gotówka<br>Potwierdzam odbiór .....zł<br>w dniu.....<br>.....<br>Pieczętka i podpis | Fakturę:<br>✓ dostarczyć do Klienta<br>wysłać pocztą na adres<br>.....<br>.....<br>.....<br>wysłać e-mailem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyższych prac:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P-Poż.  
Koźmiński Łukasz

Konserwator SUPOBER

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Protokół z dnia **11-10-2019r.** z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

[illegible]

Przegląd i pomiary wykonał:

**Potwierdzam odbiór wykonanych prac:**

~~Serwisant Gaśnic i Ugadzeń P.Poż.~~  
~~FHU SUPOR~~

*Łukasz Kośmider*