

100 ✓

PROTOKÓŁ
z kontroli instalacji gazowej

Adres kontroli: Kraków, ul. Mysliwiec 64
Użytkownik: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

1. Szafka zaworu głównego

Stan mocowania i stan techniczny szafki	Dobry	Zły
2. Gazomierz	Szczelny	Nieszczelny

3. Instalacja

Szczelność instalacji i armatury	Szczelna	Nieszczelna
Stan ścian i zamocowania instalacji	Dobry	Zły
Występowanie korozji na instalacji	Nie	Tak

4. Armatura odcinająca

Działanie zaworu głównego	Prawidłowe	Nieprawidłowe
Działanie zaworów przed urządzeniami	Prawidłowe	Nieprawidłowe
Dostępność armatury	Dobra	Zła

5. Urządzenia gazowe

<u>kalor wazelnny - 2 szt.</u>	Szczelne	Nieszczelne
<u>fron</u>	Szczelne	Nieszczelne
<u>taboret</u>	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne

6. Wynik kontroli

	Pozytywny	Negatywny
--	-----------	----------------------

Uwagi i zalecenia:

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach, ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

7.05 2018 r.

Data

mgr inż. . Filip Jakiel
Instalacje gazowe

D/30/157/2016, E/31/157/2016
tel. 502 896 438

Podpis wykonującego kontrolę

PROTOKÓŁ
z kontroli instalacji gazowej

(Podstawa prawna kontroli: ustawa Prawo Budowlane art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c)

Adres kontroli: Kraków, ul. Mysliwska 64
Użytkownik: ZSP nr 1

1. Szafka zaworu głównego

Stan mocowania i stan techniczny szafki	Dobry	Zły
---	-------	----------------

2. Gazomierz	Szczelny	Nieszczelny
---------------------	----------	------------------------

3. Instalacja

Szczelność instalacji i armatury	Szczelna	Nieszczelna
----------------------------------	----------	------------------------

Stan ścian i zamocowania instalacji	Dobry	Zły
-------------------------------------	-------	----------------

Występowanie korozji na instalacji	Nie	Tak
------------------------------------	-----	----------------

4. Armatura odcinająca

Działanie zaworu głównego	Prawidłowe	Nieprawidłowe
---------------------------	------------	--------------------------

Działanie zaworów przed urządzeniami	Prawidłowe	Nieprawidłowe
--------------------------------------	------------	--------------------------

Dostępność armatury	Dobra	Zła
---------------------	-------	----------------

5. Urządzenia gazowe

<u>Kocioł wazelny - 2 szt</u>	Szczelne	Nieszczelne
-------------------------------	----------	------------------------

<u>taboret</u>	Szczelne	Nieszczelne
----------------	----------	------------------------

<u>trzon</u>	Szczelne	Nieszczelne
--------------	----------	------------------------

<u>patelnia parowa</u>	Szczelne	Nieszczelne
------------------------	----------	------------------------

	Szczelne	Nieszczelne
--	----------	-------------

	Szczelne	Nieszczelne
--	----------	-------------

6. Wynik kontroli	Pozytywny	Negatywny
--------------------------	-----------	----------------------

Uwagi i zalecenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

22.11.2018

Data

Podpis wykonującego kontrolę

Podpis odbiorcy indywidualnego

mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe

D/30/157/2016, E/31/157/2016
tel. 502 896 438