



LEGENDA:

- 1. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ SZTANIE
- 2. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ KORYTARZ
- 3. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ SZATNIE/BASENU

UWAGI:

- 1. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH PRAC DEMONTAŻOWYCH
- 2. PO MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ ZABUDOWY G.K.
- 3. STOSOWANIE PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH TYPU FLEX JEST NIEODPUSTALNE
- 4. POD STROPEM NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

WENTYLATOROWNA
URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE
NA ETAPIE ROZRUCHU URZĄDZEŃ
NAWIEWNYCH KOMPLETNOŚĆ
UKŁADU AUTOMATYKI NALEŻY
SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM
CENTRAL

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO	
Inwestor	Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków					
Adres obiektu	Miejski Basen Piwacki ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków					
Temat	Przebudowa Pomieszczeń sanitarnych, szatni i hali w skład której wchodzi przebudowa pomieszczeń, instalacji wod.-ten., co wentylacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Miejskim Basenie Piwackim ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków					
Treść rysunku	RZUT PIWNIC	Nr uprawnień	Podpis	Branża	Sanitarna	
Autor opracowania	mgr inż. Paweł Gadzała	MAP/03.10/PWBS/19				
					Data	12.03.2019
					Skala	1:100
					Nr Rys.	W 1