



Lista oprav

- AW1
● **ISTN.** Oprawa awaryjna istniejąca– demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji
● **PROJ.** Oprawa awaryjna dostropowa/nastropowa LED min. 245lm max. 2W, IP 65; 1h
- EW1
■ **ISTN.** Oprawa awaryjna istniejąca– demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji
■ **PROJ.** Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED min. 193lm max. 2W, IP 65; 1h
- EW2
□ **PROJ.** Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED min. 193lm max. 2W, IP 65; 1h, z flagą

- 3 Oprawa dostropowa LED 230V 5 W 4000K, wym. 116x 116x 116mm,
5 Oprawa dostropowa LED; min. 1240 lm; max. 14W; 4000K; sr. 90mm, wys. 90mm, długość świecenia min. 50000 h
6 Oprawa zwieszana LED, kątowna, min. 3454 lm, max. 31W, klosz MPRM; 4000K, długość świecenia min. 50000 h
7 Oprawa zwieszana LED , min. 4950lm, max. 38W, klosz MPRM; 4000K ; dł. 1455mm; wys. 46mm; szer. 46mm, długość świecenia min. 50000 h
8 Oprawa Dostropowa LED; min. 3330 lm; max. 21W; 4000K; klosz OPAL; 420x420; długość świecenia min. 50000 h
9 Oprawa Dostropowa LED; min. 5050 lm; max. 38W; 600x 600 4000K; klosz OPAL; długość świecenia min. 50000 h
10 Oprawa Dostropowa LED; min 2640 lm; max. 24W; klosz OPAL ; dł. 918mm, szer. 91mm, wys. 82mm 4000K; długość świecenia min. 50000 h
11 Oprawa Dostropowa LED; min 3570 lm; max. 28W; klosz OPAL ; dł. 1218mm, szer. 91mm, wys. 82mm 4000K; długość świecenia min. 50000 h
12 Oprawa nastropowa LED DLN min. 2030 lm, max. 19W; sredn. 228mm; wys. 180mm, 4000K; długość świecenia min. 50000 h
13 Nastropowa LED IP66; min. 5200lm; max. 37W; dł. 1572mm 1x 4000K; długość świecenia min. 50000 h

LEGENDA

- TR –Tablica rozdzielcza
–Gniazdo wtykowe podwójne 2x2P+Z
–Gniazdo wtykowe 2P+Z, hermetyczne
–Gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat 6
–Gniazdo R–TV–SAT
–Łącznik jednobiegunowy
–Łącznik jednobiegunowy hermetyczny
–Łącznik świecznikowy hermetyczny
–Łącznik schodowy
– Szafa RACK

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K. STUDIO
Investor	Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków				
Adres obiektu	Miejski basen pływacki ul. Pułkownika Francosco Nullo 23, 31-543 Kraków				
Temat	Przebudowa Pomieszczeń sanitarnych, szatni i hali w skład której wchodzi przebudowa pomieszczeń, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Miejskim Basenie Pływackim ul. Pułkownika Francosco Nullo 23, 31-543 Kraków				
Treść rysunku	RZUT PARTERU	Nr uprawnień	Branża	Elektryczna	
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	upr. MAP/0315/POE/13	Podpis	Data	12.03.2019
Współpraca	mgr inż. Natalia Madej			Skala	1:100
				Nr Rys.	E2