



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Kraków, dnia 10 września 2020r.

## Do wszystkich wykonawców

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

### **Pytanie 1:**

W specyfikacji jest zapisane że płyta indukcyjna dwupalnikowa ma mieć klasa energetyczna min. A. Jednak otrzymaliśmy wiadomość od producenta sprzętów AGD, iż: "Płyty indukcyjne nie posiadają obecnie klas energetycznych. Klasy energetyczne dotyczą jedynie chłodnictwa, pralek, zmywarek, piekarników i okapów." W związku z tym proszę o zmianę zapisu w specyfikacji.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż wykreśla zapis o konieczności posiadania klasy energetycznej minimum A przez płyty indukcyjne.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.