



Kraków, 20.11.2020r.

Sprawa znak: 1/2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej tzw. „progów unijnych”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). na **DOSTAWĘ SYSTEMU OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA POTRZEB TEATRU KTO, DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO P.N. „REWITALIZACJA DAWNEGO OBIEKTU KINOTEATRU WRZOS NA POTRZEBY TEATRU KTO”**, ogłoszonego w BZP w dniu 13.11.2020r. pod nr 609637-N-2020.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Pytanie 1 z dnia 19.11.2020r.

W punkcie 3. tabeli "Opisu przedmiotu zamówienia", "Reflektor teatralny typu PC Spotlight LED 200W 3000K (komplet: linka zabezpieczająca, hak, skrzydełka kadrujące)"

Jest:

"Reflektor PC typu PC LED o parametrach nie gorszych niż: reflektor zbudowany w całości z profili aluminiowych z optyką min. 8°-96°, wyposażony w moduł światła białego LED o mocy min. 200W (przy skuteczności co najmniej 100 lumenów/1 W) o temperaturze barwowej 3000K. Sterowany zewnątrz sygnałem DMX. Z możliwością lokalnej kontroli jasności przy pomocy wbudowanego potencjometru, a także z funkcją automatycznego wyboru sposobu sterowania (DMX/lokalnie lub przy pomocy zmiany napięcia zasilającego 230V). 12

Urządzenie posiadające wyprowadzenie zewnętrzne zasilania akcesoriów -5V. Komplet z obrotowymi skrzydełkami czterolistnymi, ramką na filtra, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko lub równoważną."

Urządzenie spełniające powyższy opis zostało wycofane z produkcji, producent jako następcę wskazuje urządzenie o poniższych parametrach:

- Soczewka typu: PC
- Moc źródła światła LED: 200W
- Zakres regulacji kąta świecenia: 06°-45°
- Współczynnik oddawania barw CRI: 95
- Temperatura barwowa źródła LED: 3200K
- Sterowania protokołem DMX-RDM
- W komplecie: obrotowe skrzydełka czterolistne, ramka filtra, linka zabezpieczająca, hak zawieszania na rurze Ø 50mm, wtyczka uniwersalna schuko

Czy zamawiający dopuści urządzenie o powyższych parametrach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o zaproponowanych parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający zawiadamia również, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 26 listopada 2020 r., co powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostały bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR Teatru KTO
Jerzy Zoń