



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 19 września 2016 r.

WZ.5595.387.2016

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2016r. P. Jolanty Paszkowskiej Archiplan Projektowanie i Realizacja, ul.Tarłowska 3/2, 31-102 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Grzegorza Lechowicza, nr upr. CRRB 23/10/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Henryka Mryca, Nr upr. 258/93, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości spocznika w klatce schodowej „C”,
- szerokości zewnętrznych schodów i spocznika z parteru kaplicy,
- szerokości drzwi w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń,
- szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń i na drodze ewakuacyjnej,
- szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych w świetle stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- długości dojść ewakuacyjnych,
- klasy odporności ogniowej elementów budynków (belkowe drewniane stropy w przestrzeniach pokoi, drewniana palna konstrukcja dachu),
- palne drewniane okładziny stopni schodów klatek schodowych A, D i B,
- braku oddymiania szachtów windowych,
- szerokości pasa na styku ścian oddzielenia przeciwpożarowego,
- zastosowania metalowych barierek zabezpieczających w klatkach schodowych A i D przed niekontrolowanym wjazdem wózkami na schody,

w budynku A Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie zlokalizowany w Krakowie przy ul. Helclów 2 na terenie działki o nr ewid. 116/14

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 i 3 § 216 ust. 1, § 239 ust. 1 i 4 § 240 ust. 1 i 2, § 245 pkt 2, § 249

ust. 3, § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA** dotycząca: *Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 w Krakowie*” z miesiąca lipca 2016 r. tj.:

1. *Zastosować system adresowalny w oświetleniu ewakuacyjnym oraz zapewnić natężenie oświetlenia do 2 lux,*
2. *Wymienić stalowe drzwi w przegrodach murowanych na strychu stanowiących ściany oddzielenia p. pożarowego na drzwi w klasie odporności ogniowej EI60*
3. *W obrębie przestrzeni strony prawej parter oraz na I, II, III piętrach w których przekroczone są długości dróg ewakuacyjnych przy jednym dojściu zastosować oddymianie w korytarzach przy klatkach schodowych C i B przy użyciu okien w celu wydłużenia długości dojścia ewakuacyjnego o 50%, stosując urządzenia sterownicze w ramach jednostkowego zastosowania sterowane od SSP,*
4. *Uzupełnienie ilości opraw oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego w korytarzach wszystkich kondygnacji i wyjściach ewakuacyjnych w tym do innych stref pożarowych uwzględniając zasady ewakuacji, zasilanych autonomicznie o natężeniu świecenia 2 lux,*
5. *Wyposażyć obiekt w system wysokociśnieniowej mgły wodnej „Hi-FOG”,*
6. *Wyposażenie drzwi do pomieszczeń pomocniczych znajdujących się w obrębie pokoi łóżkowych w samozamykacze.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).

Otrzymują:

1 x P. Jolanta Paszkowska + 1 egz. Ekspertyzy.
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
ul. Tarłowska 3/2
31-102 Kraków,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej