



Kraków, dnia 14 grudnia 2017 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

**WZ.5595.509.1.2017**

## ***P O S T A N O W I E N I E***

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2017 r. P. Jolanty Paszkowskiej Archiplan Projektowanie i Realizacja, ul. Tarłowska 3/2, 31-102 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Grzegorza Lechowicza, nr upr. CRRB 23/10/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Henryka Mryca, Nr upr. 258/93, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości spocznika w klatce schodowej „C”,
- szerokości zewnętrznych schodów i spocznika z parteru kaplicy,
- długości dojsć ewakuacyjnych,
- szerokości biegów schodów stałych,
- klasy odporności ogniowej elementów budynków (belkowe drewniane stropy w przestrzeniach pokoi, drewniana palna konstrukcja dachu),
- odporności ogniowej okładziny stopni schodów klatek schodowych A, D i B ,
- braku oddymiania szachtów windowych,
- szerokości pasa na styku ścian oddzielenia przeciwpożarowego,
- zastosowania metalowych barierek zabezpieczających w klatkach schodowych A i D przed niekontrolowanym wjazdem wózkami na schody,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- wysokości poziomej drogi ewakuacyjnej,

w budynku A Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie zlokalizowany w Krakowie przy ul. Helclów 2 na terenie działki o nr ewid. 116/14

### **w y r a ż a m   z g o d ę**

**na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 i 3 § 216 ust. 1, § 235, § 242, § 245 pkt 2, § 249 ust. 3, § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 w Krakowie ” z miesiąca października 2017 r. tj.:**

1. Zastosowanie systemu adresowalnego w awaryjnym oświetleniu ewakuacyjnym oraz zapewnienie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 2 lx.
2. Wymiana stalowych drzwi w przegrodach murowanych na strychu stanowiących ściany oddzielenia p. pożarowego na drzwi w klasie odporności ogniowej EI60.
3. Zastosowanie oddymiania w korytarzach przy klatkach schodowych C i B przy użyciu okien, stosując urządzenia sterownicze w ramach jednostkowego zastosowania sterowane od SSP.
4. Uzupełnienie ilości opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego w korytarzach wszystkich kondygnacji i wyjściach ewakuacyjnych w tym do innych stref pożarowych uwzględniając zasady ewakuacji, zasilanych autonomicznie o natężeniu oświetlenia do 2 lx.
5. Zwiększenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 2 lx w oprawach istniejących.
6. Wyposażenie obiektu w system gaśniczy wysokociśnieniowej mgły wodnej z pominięciem piwnic pod kaplicą i stryszku nad kaplicą wyłączonych z użytkowania.
7. Wyposażenie pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną w zestawy z klapami p. pożarowymi.
8. Wyposażenie pomieszczenia świetlicy na parterze w dodatkowe 3-cie drzwi.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.


Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia(art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
mł. bryg. mgr inż. Paweł Sojmej  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

- 1 x P. Jolanta Paszkowska .  
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE i REALIZACJA  
ul. Tarłowska 3/2  
31-102 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy  
1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.  
Do wiadomości:  
1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.