



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kraków, dnia 18 października 2016 r.

WZ.5595.514.1.2016

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 października 2016r. P. Jolanty Paszkowskiej Archiplan Projektowanie i Realizacja, ul. Tarłowska 3/2, 31-102 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Grzegorza Lechowicza, nr upr. CRRB 23/10/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Henryka Mryca, Nr upr. 258/93, z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie: zapewnienia drogi pożarowej do budynku Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Helclów 2

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pn.: „EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 w Krakowie ” z miesiąca lipca 2016 r. tj.:

- 1. Zastosować system adresowalny w oświetleniu ewakuacyjnym oraz zapewnić natężenie oświetlenia do 2 lx.*
- 2. Wymienić stalowe drzwi w przegrodach murowanych na strychu stanowiących ściany oddzielenia p. pożarowego na drzwi w klasie odporności ogniowej EI60.*
- 3. W obrębie przestrzeni strony prawej parter oraz na I, II, III piętrach w których przekroczone są długości dróg ewakuacyjnych przy jednym dojściu zastosować oddymianie w korytarzach przy klatkach schodowych C i B przy użyciu okien w celu wydłużenia długości dojścia ewakuacyjnego o 50%, stosując urządzenia sterownicze w ramach jednostkowego zastosowania sterowane od SSP.*
- 4. Uzupełnienie ilości opraw oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego w korytarzach wszystkich kondygnacji i wyjściach ewakuacyjnych w tym do innych stref*

pożarowych uwzględniając zasady ewakuacji, zasilanych autonomicznie o natężeniu świecenia 2 lx.

5. *W opravach istniejących zwiększyć natężenie świecenia do 2 lx.*
6. *Wyposażenie obiektu w system gaśniczy wysokociśnieniowej mgły wodnej.*
7. *Wyposażenie pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną w zestawy z klapami p. pożarowymi.*

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Konar
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1 x P. Jolanta Paszkowska .
ARCHIPLAN PROJEKTOWANIE i REALIZACJA
ul. Tarłowska 3/2
31-102 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy

- 1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

- 1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.