



Lista oprav

- AW1
● ISTN. Oprawa awaryjna istniejąca– demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji
AW1
● PROJ. Oprawa awaryjna dostropowa/nastropowa LED min. 245lm max. 2W, IP 65; 1h
- EW1
■ ISTN. Oprawa awaryjna istniejąca– demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji
EW1
■ PROJ. Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED min. 193lm max. 2W, IP 65; 1h
EW2
■ PROJ. Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED min. 193lm max. 2W, IP 65; 1h, z flagą

- 3 Oprawa dostropowa LED 230V 5 W 4000K, wym. 116x 116x 116mm,
5 Oprawa Dostropowa LED; min. 1240 lm; max. 14W; 4000K; sr. 90mm, wys. 90mm, długość świecenia min. 50000 h
6 Oprawa zwieszana LED, kątowa, min. 3454 lm, max. 31W, klosz MPRM; 4000K, długość świecenia min. 50000 h
7 Oprawa zwieszana LED , min. 4950lm, max. 38W, klosz MPRM; 4000K ; dł. 1455mm; wys. 46mm; szer. 46mm, długość świecenia min. 50000 h
8 Oprawa Dostropowa LED; min. 3330 lm; max. 21W; 4000K; klosz OPAL; 420x420; długość świecenia min. 50000 h
9 Oprawa Dostropowa LED; min. 5050 lm; max. 38W; 600x 600 4000K; klosz OPAL; długość świecenia min. 50000 h
10 Oprawa Dostropowa LED; min 2640 lm; max. 24W; klosz OPAL ; dł. 918mm, szer. 91mm, wys. 82mm 4000K; długość świecenia min. 50000 h
11 Oprawa Dostropowa LED; min 3570 lm; max. 28W; klosz OPAL ; dł. 1218mm, szer. 91mm, wys. 82mm 4000K; długość świecenia min. 50000 h
12 Oprawa nastropowa LED DLN min. 2030 lm, max. 19W; średn. 228mm; wys. 180mm, 4000K; długość świecenia min. 50000 h
13 Nastropowa LED IP66; min. 5200lm; max. 37W; dł. 1572mm 1x 4000K; długość świecenia min. 50000 h

LEGENDA

- Tablica rozdzielcza
–Gniazdo wtykowe podwójne 2x2P+Z
–Gniazdo wtykowe 2P+Z, hermetyczne
–Gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat 6
–Gniazdo R–TV–SAT
–Łącznik jednobiegunowy
–Łącznik jednobiegunowy hermetyczny
–Łącznik świecznikowy hermetyczny
–Łącznik schodowy
–Puszka podłogowa 2x 230V
– Szafa RACK
–Kamera IP kopułowa 2Mpx IR 30m mozozoom, Cyfrowa redukcja szumów 20/30,Funkcja korytarza, Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
–Kamera IP kopułowa IR 30m, 2 Mpx, WDR, H.265, obiektyw zmiennoogniskowy: 3–10,5 mm

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZYMKI 30/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO
Investor	Gmina Miejska Kraków Pl. Wawelskich Świątych 3/4 31-004 Kraków				
Adres obiektu	Miejski basen Pływalni ul. Pułkownika Francosco Nullo 23, 31-543 Kraków				
Temat RZU	Przebudowa Pomieszczeń sanitarnych, szatni i hali w strefie lotnej wlotu przebudowa pomieszczeń, instalacji (RZU) i wentylacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Miejskim Basenie Pływalni ul. Pułkownika Francosco Nullo 23, 31-543 Kraków				
Treść rysunku		Nr uprawnień	Brzozda	Elektryczna	Data 12.02.2021
Autor opracowania	mgr inż. Rafał Góra	upr. MAP/0315/POE/13	Podpis	Skala	
Współpraca	mgr inż. Natalia Madej			Nr Rys.	