PARTER SKALA 1:100

ZAKRES OPRACOWANIA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STREFA WEJŚCIOWA:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
0. 01	WIATROLAP	10,38m2	h=250	wykładzina pcv
0. 02	KORYTARZ	48,48m2	h=250	wykładzina pcv
0. 03	KORYTARZ	52,64m2	h=250	wykładzina pcv
0.04	PORTIERNIA	3,08m2	h=250	wykładzina pcv
0. 05	ZAPLECZE PORTIERNIA	5,47m2	h=250	wykładzina pcv
0. 06	POM. TECHNICZNE	4,95m2	h=250	wykładzina pcv
0. 07	SZATNIA 1	6,74m2	h=250	wykładzina pcv
0. 08	SZATNIA2	8,26m2	h=250	wykładzina pcv
0. 09	SZATNIA3	18,48m2	h=250	wykładzina pcv
0. 10	SZATNIA4	3,94m2	h=250	wykładzina pcv
0. 11	SZATNIA5	3,94m2	h=250	wykładzina pcv
0. 11	SANITARIATNP/M.	3,68m2	h=250	płytki gresowe
0. 12	SANITARIATD	3,94m2	h=250	płytki gresowe
0. 13	SANITARIATPR.	6,34m2	h=250	wykładzina pcv

ZESPÓŁ SANITARNO-SZATNIOWY:

ZESPÓŁ SANITARNO-SZATNIOWY DZIEWCZĄT:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
1. 01	PRZEDSIONEK	2,88m2	h=250	płytki gresowe
1. 02	PRZEBIERALNIA	2,88m2	h=250	płytki gresowe
1. 03	SZATNIA	9,39m2	h=250	płytki gresowe
1. 04	SANITARIAT	3,47m2	h=250	płytki gresowe
1. 05	UMYWALNIA	12,98m2	h=250	płytki gresowe

ZESPÓŁ SANITARNO-SZATNIOWY DZIEWCZĄT2:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
2. 01	PRZEDSIONEK	2,36m2	h=250	płytki gresowe
2. 02	PRZEBIERALNIA	2,42m2	h=250	płytki gresowe
2. 03	SZATNIA	13,17m2	h=250	płytki gresowe
2. 04	SANITARIAT	3,59m2	h=250	płytki gresowe
2. 05	UMYWALNIA	10,93m2	h=250	płytki gresowe

ZESPÓŁ SANITARNO-SZATNIOWY CHŁOPCÓW1:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
3. 01	PRZEDSIONEK	2,36m2	h=250	płytki gresowe
3. 02	PRZEBIERALNIA	2,42m2	h=250	płytki gresowe
3. 03	SZATNIA	11,62m2	h=250	płytki gresowe
3. 04	SANITARIAT	3,59m2	h=250	płytki gresowe
3. 05	UMYWALNIA	10,06m2	h=250	płytki gresowe

ZESPÓŁ SANITARNO-SZATNIOWY CHŁOPCÓW2:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
4. 01	PRZEDSIONEK	2,86m2	h=250	płytki gresowe
4. 02	PRZEBIERALNIA	3,10m2	h=250	płytki gresowe
4. 03	SZATNIA	10,47m2	h=250	płytki gresowe
4. 04	SANITARIAT	3,59m2	h=250	płytki gresowe
4. 05	UMYWALNIA	11,00m2	h=250	płytki gresowe

ZAPLECZE BASENOWE:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
5. 01	MAGAZYNEK	5,86M2	h=300	płytki gresowe
5. 02	POKÓJ RATOWN.	12,16m2	h=300	płytki gresowe
5. 03	PRZEBIERALNIA	1,99m2	h=300	płytki gresowe
5. 04	NARYSK	2,02m2	h=300	płytki gresowe
5. 05	KORYTARZ	4,78m2	h=300	płytki gresowe
5. 06	UMYWALNIA	1,96m2	h=300	płytki gresowe
5. 07	SANITARIAT	1,98m2	h=300	płytki gresowe
5. 08	SAUNA	9,13m2	h=300	płytki gresowe
5. 09	SANITARIAT	3,95m2	h=300	płytki gresowe
5. 10	PRZEBIERALNIA	3,39m2	h=300	płytki gresowe
5. 11	STREFA WYP.	14,56m2	h=300	płytki gresowe

POKOJU NAUCZYCIELSKI:

lp.	NAZWA POM.	POW W M2	H POM.	POSADZKI
6. 01	POKÓJ NAUCZC.	31,94m2	h=300	panele podłogowe
6. 02	SANITARIAT	4,24m2	h=300	płytki gresowe
6. 03	PRZEBIERALNIA	1,40m2	h=300	panele podłogowe

REMONT KORYTARZA-WYMIANA WYKŁADZINY , MALOWANIE , POŁOŻENIE GŁADZI GIPSOWEJ-190M2

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA

S2 — OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH ŚCIAN

WYBURZENIA, PROJEKTOWANE NADPROŻA

1.02 — OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY

S1 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- MALOWANIE FARBAMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE I ZMYWANIE - klasa 1 (PN-EN 13300) KOLOR WG ROZNIEC ŚCIAN
- TYNK GIPSOWY
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 36CM
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE

S2 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE
- KLEJ
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY -1,5CM
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE

S3 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE
- KLEJ
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY -1,5CM
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE

S4 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE
- KLEJ
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- TYNK GIPSOWY
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM (POZA SZACHTAMI INSTALACYJNYMI WYSTĘPUJĄCE ŚCIANY Z DRUGIEJ STRONY)
- TYNK GIPSOWY
- MALOWANIE FARBAMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE I ZMYWANIE - klasa 1 (PN-EN 13300) KOLOR WG ROZNIEC ŚCIAN

S5 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- MALOWANIE FARBAMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE I ZMYWANIE - klasa 1 (PN-EN 13300) KOLOR WG ROZNIEC ŚCI...
- TYNK GIPSOWY
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM (POZA SZACHTAMI INSTALACYJNYMI WYSTĘPUJĄCE ŚCIANY Z DRUGIEJ STRONY)
- TYNK GIPSOWY
- MALOWANIE FARBAMI ODPORNYMI NA SZOROWANIE I ZMYWANIE - klasa 1 (PN-EN 13300) KOLOR WG ROZNIEC ŚCIAN

S6 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE
- KLEJ
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY -1,5CM
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 24CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE

S7 ŚCIANA MUROWANA ZCEGŁY PEŁNEJ
- PŁYTKI CERAMICZNE
- KLEJ
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY -1,5CM
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ 24CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE

NADPROŻA

N1
- 2X180 360 mm
- STAL-B-37-2/S235
- GRUBOŚCI 8MM

N2
- 3X180 360 mm
- STAL-B-37-2/S235
- GRUBOŚCI 8MM

N3 -2x"C" L150cm, dla zestawu ZI1+180

N4- NADPROŻE CERAMICZNE
- 10CM SZEROKOŚCI

WYTYCZNE PROJEKTOWE-PRZEDMIOTOWE ZMIANY NIE SĄ ZMIANAMI ISTOTNYMI

NIE WPŁYWAJĄ ONE NA ZMIANĘ KUBATURY, POWIERZCHNI CAŁEGO BUDYNKU, NIE PŁYWAJĄ TAKŻE NA ZMIANĘ WARUNKÓW PPOŻ, SANEPID, BHP

LEGENDA:

PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ
PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ
PRZEWÓD KANALIZACJI SANITRANEJ
PRZEWÓD KANALIZACJI SAN.PODSTROPOWEJ
PRZEWÓD KANALIZACJI SAN. PODPOSADZKOWEJ

zw 32x4,4 / cw 20x2,8 / ccw25x3,5 — ŚREDNICE WODA
sp -3,10 — RZĘDNA SPODU PRZEWODU OD "0" BUDYNKU
sp -3,10 — RZĘDNA OSI PRZEWODU OD "0" BUDYNKU
1,5% 200 — OPIS PRZEWODU KANALIZACJI SANITRANEJ
ZAWÓR ODCINAJĄCY

EA — ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY - ISTNIEJĄCY, NIE PROJEKTUJEMY - NOWEGO W RAMACH INWESTYCJI

WPUST PODŁOGOWY
BATERIA NATRYSKOWA
BATERIA UMYWALKOWA
ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ
REWIZJA
MIESZACZ TERMOSTATYCZNY C.W.U Z ZAWOREM ZWROTNYM

PIONY
W — PION KANALIZACJI SANITARNEJ
KSx xx — PION WODOCIĄGOWY

LEGENDA-ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE:

UMYWALKA PÓŁBLATOWA 51x40CM
UMYWALKA NABLATOWA 36x36CM
UMYWALKA WISZĄCA ŚCIENNA 44x55CM

MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA 50x62CM
MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 48x72CM
PISUAR WISZĄCY BEZ POKRYWY (DOPŁYW Z GÓRY) 32X30CM
BRODZIK CERAMICZNY O GŁĘKOŚCI PONAD 65MM
KOLUMNA PRYSZNICOWA Z BATERIĄ JEDNOUCHWYTOWĄ I Z PÓŁKĄ NA AKCESORIA

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO WYBURZENIA
S2 — OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH ŚCIAN
WYBURZENIA, PROJEKTOWANE NADPROŻA
1.02 — OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ, SANITARIATÓW I POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. KIZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW — B.V. F.K STUDIO

Inwestor	Gmina Miejska Kraków,Pl. Wszystkich Świętych3/4 31-004 Kraków reprezentowana przez Krzysztofa Augustyna-Dyrektora Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, al. powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków				
Adres obiektu	Międzyszkolny Basen Pływacki ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 42214 obr.5 jedn. ewid. Śródmieście				
Temat	"Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, zaplecza basenowego, szatni, holu i korytarza, w ktłat której wchodzi przebudowa pomieszczeń, przebudowa instalacji wewnętrznych: wodkan, co, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej na Międzyszkolnym Basenie Pływackim ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków, działka numer 42214 obr.5 jedn. ewid. Śródmieście".			Branża	WOD-KAN
Treść rysunku	RZUT PARTERU	Nr uprawnień	Podpis	Data	12.02.2021
PROJEKTANT	inż. Leszek Wołoszyn	MAP/0172/POOS/08		Skala	1:100
				Nr Rys.	wk1