

Kraków, dnia 29.08.2018r.OC-02.17M.91.2018

znak pisma

Protokół kontroli nr 91/2018
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 08/11 z dnia 7 stycznia 2011główny specjalista Wojciech Pajak
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)przeprowadził w dniu 29.08.2018 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej wZłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Biurowi ds. zdrowia UMK (nazwa i adres
organu sprawującego bezpośredni nadzór)2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Karolina Krzowska - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Karolina Krzowska

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki Złobka + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 12.12.2017 pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół z dnia 27.02.2018 -ochrona przeciwpożarowa, izolacja - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr RAP-141-2014

z dnia 24.06.2014 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół 12/Ż/2018

z dnia 12.06.2018 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 01.2017.

Inne - kontrole p-pożarowego LpT przedy - 24.02.2018 - pozyt.

1.Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - ilości normatywne

przebieg i konserwacja - 07.06.2018 - sprawne.

2/Instalacja hydrantowa

4 hydranty $\phi 25$ z węzłem pętsztynym.

- pomiar ciśnienia i wydajności - 07.06.18 - 15 normie

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: stan bezpieczeństwa po-

żarowego nie zmienił się od ostatniej kontroli.

Budynek spełnia wszystkie wymagania dla obiektu
o kategorii zagrożenia pożarowego ZL II.

Personel przeszkolony, zaświadczający o odbyciu
osobnych. Wyznaczono osoby do zadania
kierownika gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne odbywają się co roku

Ostatnio: 27 lipca 2017 roku. Następnie przewiduje

się jesień 2018.



W dniu kontroli nie stwierdzono usterek ani
uchyleń mogących mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo pożarowe budynku

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

Żłobek Samorządowy Nr 31
ul. Sanocka 2, 30-620 Kraków
tel. 12 655-39-10

DYREKTOR ŻŁOBKA

Karolina Krzowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

