

OC-02.17M.52.2021
znak pisma

Kraków, dnia 23 kwietnia 2021.

Protokół kontroli nr 52.2021
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01/2021 z dnia 10 marca 2021

głównym specjalistą Wojciech Pażyk
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 23.04.2021 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

złotku Samorządowym ul. 31. Wł. Sawocka 2

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Karoline Krawskie - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Karoline Krawskie

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki złotka + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 17.11.2020r

pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół PROT-2021-2, PROT-2021-3

z dnia 25.02.2021 - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 15/2019 R z dn. 28.06.2019

z badań instalacji - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 13/2/2020

z dnia 15.06.2020r. - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - kwiecień 2021.

Inne kontrole kłopotliwych - 30.06.2020 - sprawne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - przegląd i konser-

- lacja - 30.06.2020 - sprawne.

2/ Instalacja hydrantowa

4 hydranty $\phi 25$ (wpiętych) - pomiar

ciśnienia i wydajności - 30.06.2020 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek jednopiętrowy, podpi-

- wierzchny, PV - 1298 m², Kubatura: 4500 m³. Spełnia wymag.

bezp. dla obiektu o kategorii ZLII.

Personel przeszkolony, wyznaczono osoby do zadań

watowsko-gaśniczych. Wyposażenie ppż - obsługa

klatek, oddymianie kłopotliwych z aut. Wykrywcą dymu.

Oświetlenie ewakuacyjne.

Ćwiczenia ewakuacyjne: 10 czerwca 2019 r.

Ćwiczenia ewak. aplikacyjne: 8 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli nie stwierdzono usterek, ani uchybień.
Mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
budynku i łobka

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnosi następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pajdak

(podpis osoby kontrolującej)

Łobek Samorządowy Nr 31
ul. Sanocka 2, 30-620 Kraków
tel. 12 655-39-10

DYREKTOR ŁOBKA

Karolina Krzowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)