



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

SZ.271.2.40.2021.

Kraków, dnia

Numer kancelaryjny: *N- 34199*

2021 -11- 0 4

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Działając w oparciu o przepisy 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku jeden z wykonawców wystąpił z następującym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie budynku przy ul. Ludwisarzy 22 w Krakowie:

W przedmiarze jest wyspecyfikowane 132mb przewodów wentylacyjnych. Czy istnieją rysunki pokazujące sposób ich prowadzenia?

Odpowiedź zamawiającego: W budynku są zastosowane zbiorcze przewody wentylacyjne w systemie wywiewnym (z wentylatorami wypychowymi na wlotach w pomieszczeniach) i nawiewem poprzez nawietrzaki okienne. Są to więc tylko i wyłącznie przewody pionowe o średnicy 125 i 160mm. Nie ma rozprowadzeń poziomych. Dokładny opis zastosowanej wentylacji w budynku znajduje się w pkt. 4.3 i 4.4 opisu do projektu technicznego w części architektonicznej.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Lidia Król
Lidia Król