

OC-02.17.11.81.2017
znak pisma

Kraków, 28.06.2017

Protokół kontroli nr81/2017.....
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie półrocznego planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr08/11..... z dnia 7 stycznia 2011r.

.....główny specjalista Wojciech Pajak.....
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu28.06.2017r..... kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

.....Zoboku Samorządowym nr 21, ul. Lelkowska 3.....
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległejBiuro ds. Zdrowia UMK.....
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:p. Wiesława Kluzek - dyrektor.....
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:p. Wiesława Kluzek.....
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:kompleksowa.....

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:budynki Zoboku + otoczenie.....

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowaprotokół nr 25/2016 z dnia 15.09.2016.....

.....pozytywny.....

b/ instalacja elektrycznaprotokoły nr 46/2016, 44/2016, 45/2016.....

z dnia 15.09.2016.pozytywne.....

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 47/2016 z dnia 15.09.2016
pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 95/16
z dnia 06.09.2016 z okresowej kontroli - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

opracowano - wierszeń 2015 - R. Szlachta.

Inne kontrole oświetlenia awaryjnego 15.09.2016 - pozytywno.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe 6kg - przegląd i konserwacja - 22.09.2016 sprzęt sprawny.

2/Instalacja hydrantowa

z hydrantów $\phi 52$ - pomiar ciśnienia i wydajności: 22.09.2017. W normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek obiekt - obiekt dyspoz.

jednopiętrowy w kształcie wydłużonej litery C. Na obu końcach tarasy nad pawilonami portali - każdy 6x10 m. Pow. użytkowa 1000m², kub. 4262m³. Klatki schodowe z oddymieniem z aut. wykręcaniem i sygnalizacją. Na drogach ewakuacyjnych oświetlenie awaryjne. Personel przeszkolony, wyznaczono osoby do organizowania i nadzorowania akcji wdrożenia gaśniczej.

Ćwiczenia ewakuacyjne - w okresie dłuższym niż 2 lata.

Uwagi:

1. Należy przeprowadzić polityczne sprawdzenie warunków ewakuacji (ćwiczenia) - VIII.17.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Bajak

(podpis osoby kontrolującej)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY Nr 21
31-203 Kraków, ul. Lekarska 3
tel. 12 416 24 01

Dyrektor Żłobka Nr 21
Wiesława Kluzek

(podpis osoby obecnej przy kontroli)



LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA