



Kraków

OC-02.1711.153.2021

znak pisma

Kraków, dnia 17 listopada 2021

Protokół kontroli nr 153.1.2021 z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021r.

głównym specjalistą Wojciech Rajek

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 17 listopada 21 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Zespole Szkół Specjalnych nr 14, ul. Os. Gdali 18

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Krzysztof Korynia - kierownik gospodarczy.

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Stanisław Wydra - dyrektor

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki filii + otoczenie.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z kontroli z dnia 17.08.2021r.

b/ instalacja elektryczna

protokół z pozwodu nr 94/2021 z Lwowa 2021

poznańskim.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół ur 90/2020 z września 2020 -

pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół ur 90/1/2021 z dnia 28.05.2021r.

pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizowane - listopad 2021r.

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - ilość uormetyczne - przegląd i konserwacja
26.10.2021r.

2/ Instalacja hydrantowa

brak hydrantów wewnętrznych

z 1+Ø80 zewnętrzne - pomiar ciśnienia i wydajności 26.10.21 - w ustrój

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek parterowy, częściowo

podpiwniczony, centralny hol dostawczy tzw "klatarnie"

z oknami powyżej poziomu sufitu powłoki gładkie

Pow. 441 m², kubatura 1980 m³. Z każdej sali dydaktycznej

wyjscie bezpośrednio na zewnątrz do ogrodu.

W korytarzach pom. główny oświetlenie ewakuacyjne.

Personel przeszkolony (BHP + ppoż).

Ćwiczenia ewakuacyjne 26.10.2021.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli nie stwierdzono usterek, ani
uchyleń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe filii szkoły.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia*~~ do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wojciech Fajek

(podpis osoby kontrolującej)

Kierownik gospodarczy

Krzysztof Kowalski

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 14
im. prof. Marii Grzegorzewskiej
31-966 Kraków, os. Sportowe 28
tel. 12 644-34-17, 12 644-53-47

