

Protokół z przeprowadzenia uproszczonej kontroli szczelności i stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej eksploatowanej na gazie ziemnym G250

1. Data przeprowadzenia przeglądu, kontroli 02 GRUDNIA 2021 ROK
2. Budynek INTERNATU
Adres KRAKÓW UL. SZKIEŁKA 42
3. Właściciel / Zarządzający SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCH. NR 1
Adres KRAKÓW UL. BARSKA 45
4. Charakterystyka instalacji gazowej (materiał, technologia, etc.) RURY STAŁE SPALANE I SKRĘCANE
5. Charakterystyka zastosowanych środków kontroli obecności gazu (typ, producent) ELEKTROZACHODNIK DN 32" z CZUJNIKIEM GAZU
6. Kontrolę szczelności wykonano przyrządem pomiarowym do lokalizacji nieszczelności w instalacji gazowej GAS DETEKTOR 7291.
7. W trakcie przeglądu, kontroli dokonano czynności i stwierdzono co następuje:
 - a. Stężenie gazu we węglach gazowniczych STEŻENIE ϕ
 - b. Stan połączeń gazowniczych PRAWDOKOŁY
 - c. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane PRAWDOKOŁY
 - d. Stan połączeń gazowniczych zaworów gazowych odcinających PRAWDOKOŁY
 - e. Stan punktów antykorozyjnych DOBRY
 - f. Dostęp do zaworów gazowych odcinających PRAWDOKOŁY
 - g. Sprawdzenie połączeń elastycznych SZOŁELNE
 - h. Stan techniczny urządzeń gazowych DOBRY
 - i. Stężenie gazu w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi STEŻENIE ϕ

8. Ustalenia z przeprowadzonego przeglądu, kontroli

INSTALACJA GAZOWA BUDYNKU WRAZ
Z ZAWOREM GŁÓWNYM I GAZOMIERZEM
ORAZ TRZONAMI GAZOWYMI Z SIŁ H. KUCHNI.
JEST SZOŁELNA

9. Wskazanie uwagi w sprawie usunięcia usterek i nieprawidłowości

10. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
INSTALACJA NADAJE SIĘ DO DALSZEJ
EKSPLOATACJI

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 następną obowiązkową kontrolę instalacji gazowej
powinna być przeprowadzona GRUDZIEŃ 2022 ROK

mgr Jan Chrupek

Adresator

Inspektor nadzoru

Jan Chrupek
Uprawniony do dozoru i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci gazowej
Nr 57/D/13/159
Nr 28/E/13/159
Kontrola gazowa