

Odpowiedź na pytania o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.06.2022 r. dotyczące projektu wymiany pokryć dachowych na budynkach Centrum Kultury "Dworek Białprądnicki"

- 1. Z odpowiedzi Zamawiającego wynika, iż dopuszcza się gonty bezsęczne - cięte, a gonty sękate - łupane. Proszę o stanowcze sprecyzowanie przez Zamawiającego, czy mają to być gonty ciete czy też tak jak wskazuje projekt, pozwolenie konserwatorskie i program prac konserwatorskich gonty łupane ?*

odpowiedź:

Należy zastosować wyłącznie gonty łupane, zgodnie z projektem , programem prac konserwatorskich i pozwoleniem konserwatorskim.

- 2. Z odpowiedzi Zamawiającego wynika, że grubość gontu powinna wynosić od 2,5 do 2,8cm. Z uwagi na brak możliwości wylupania tak grubych gontów z drewna modrzewiowego oraz z uwagi na przeciwwskazania stosowania gontów takiej grubości z powodu długotrwałego utrzymania wilgotności, wydłużonego czasu schnięcia na dachu - czy Zamawiający dopuści gont o grubości od 2 cm?*

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by grubość gontu łupanego była w przedziale od 2,0 cm do 2,8 cm