

1. Jaka powinna być maksymalna szerokość słoików przyrostu rocznego w przekroju 90° do słoików? Np. 4mm, 6 mm itp.

odpowiedź:

maksymalnie 5mm

2. Właściwości gontu wskazane w projekcie budowlanym różnią się z tymi wskazanymi w STWiORB, proszę o dokładne sprecyzowanie właściwości gontu.

odpowiedź:

Właściwości gontu stosowanego do projektowanego pokrycia dachowego:

- a) Nachylenie słoja rocznego – dopuszczalne w zakresie od 90° do 30° w stosunku do szerokości gontu.
 - b) Tolerancja włókien - dopuszczalna do 50mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w Odstępie 300mm od stopki gontu.
 - c) Prostopadłość na stopce gontu – dopuszczalne odchylenie 8% szerokości.
 - d) Sęki - niedopuszczalne na przedniej stronie – dopuszczalne mocno wyrośnięte, niedopuszczalne na 60% długości gontów mierzonej od stopki gontu.
 - e) Kolor - dopuszczalne różnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości drewna.
 - f) Pęcherze żywiczne - dopuszczalne, jeżeli nie przechodzą na drugą stronę.
 - g) Ślady owadów – niedopuszczalne
 - h) Rysy - rysy i pęknięcia niedopuszczalne.
 - i) Biel - dopuszczalna w ograniczonym zakresie.
 - j) Odkształcenia - dopuszczalne odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% sumy.
 - k) Wymiary graniczne – długość, dopuszczalne +25mm do -6mm przy 10% dostawy 6% długości. - szerokość , dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości.
3. W projekcie jest dopuszczona biel w gonicie o ograniczonym zakresie. Proszę o sprecyzowanie co znaczy ograniczony zakres – czy to jest 1% czy 80% części bielastej w gonicie, czy też może nie powinien posiadać gont bieli?

odpowiedź:

maksymalnie 1%

4. Jaki zakres grubości gontu dopuszcza Zamawiający np. od 2,0 cm do 2,5 cm ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by grubość gontu była w przedziale od 2,0 cm do 2,8 cm

5. Jakie gwoździe powinny być użyte do mocowania gontu - ze stali korodującej zgodnie z programem prac konserwatorskich, czy gwoździe karbowane, spiralne wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z dokumentacją projektową?

odpowiedź:

Zgodnie z programem prac konserwatorskich

6. Jeżeli gonty posiadają Klasyfikacja w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy, klasa B_{roof} (t₁) zgodnie z normą PN-EN 13501-5:2016 czy zachodzi potrzeba jakiegokolwiek dalszej impregnacji gontów? Chce nadmienić, że jakakolwiek dalsza impregnacja prowadzi do utraty klasyfikacji ogniowej.

odpowiedź:

Nie zachodzi potrzeba

7. Czy gonty cięte na pile powinny być ostrugane na strugarce, czy mogą pozostać bez strugania ze śladami po pile, które to z czasem na dachu będą niewidoczne?

odpowiedź:

Mogą pozostać bez strugania.

8. Czy Zamawiający może obniżyć maksymalny okres gwarancji dla gontu ciętego z uwagi na krótką żywotność takiego gontu na dachu oraz na brak pod gontem warstwy odprowadzającej wodę – co znacznie wpłynie na żywotność dachu?

odpowiedź:

Zamawiający nie może obniżyć okresu gwarancji

9. Przy gonce ciętym gdzie wszystkie słoje są przecięte, dojdzie do tego że woda będzie przesiąkać /migrować/ na dolną powierzchnie gontu i pojawią się plamy od dołu gontu tj. od strony wewnętrznej dachu (co będzie widoczne po pewnym czasie) – czy takie odbarwienia, plamy są obejmowane gwarancją czy też nie? Nadmieniam, że Zamawiający dopuszcza takie gonty do stosowania i świadom powinien być, iż takie zacieki mogą się pojawić przy gonce ciętym po pewnym czasie.

Odpowiedź:

Odbarwienia opisane w pytaniu nie będą objęte gwarancją.

10. Jaka jest rzeczywista powierzchnia dachu do wyliczeń ceny ofertowej, gdyż w dokumentacji projektowej metraż jest o około 200 m² większy niż w przedmiarach?

odpowiedź:

Różnica w powierzchni dachów wynika z obmiaru rzeczywistego do podanej wartości obmiaru wykonanego przez program kosztorysowy. W projekcie przyjęto większą tolerancję obmiaru.

11. W normie DIN 68119 na gonty drewniane w gatunku 1 biel jest niedopuszczalna, Zamawiający dopuszcza biel o ograniczonym zakresie. Proszę o sprecyzowanie na podstawie jakich dokumentów obowiązujących w Polsce będzie weryfikowana jakość gontów? Podkreślam, że gonty są wyrobem budowlanymi podlegają ustawie o wyrobach budowlanych.

odpowiedź:

Materiał budowlany - gonty stanowią jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego. Kontrola jakości przeprowadzona przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Nadzór konserwatorski oraz Projektanta.

12. Miejski Konserwator Zabytku dopuścił do stosowania gonty cięte stwierdzając brak gontu łupanego na rynku. Czy przy zastosowaniu gontu łupanego, który realnie jest dostępny na rynku Polskim - Zamawiający mógłby określić parametry techniczne dla gontu łupanego?

odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje stosowania gontu łupanego

13. Na zdjęciach widoczne są obróbki kominów i lukarn wykonane blachą ocynkowaną lub tytanowo cynkową, proszę o określenie jaką blachą Zamawiający dopuszcza wykonanie takich obróbek?

odpowiedź:

Blacha tytanowo - cynkowa