



P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 869), § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lipca 2021 r. Gminy Miejskiej Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa S. Białkę, ul. Łobzowska 16/8, 30-140 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Krzysztofa S. Białkę, nr upr. 53/02/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Pawła Litwę, nr upr. 664/2017, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- szerokości użytkowej biegów oraz wysokości stopni schodów stałych,
- szerokości stopni stałych schodów wewnętrznych,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne

w budynku „A” zlokalizowanym przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie

w y r a ż a m z g o d ę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 239 ust. 4 oraz § 242 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: *Ekspertyza techniczna (...) w sprawie spełnienia poprzez rozwiązania zastępcze wymagań ochrony przeciwpożarowej, w związku z planowaną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku „A” przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie, z lipca 2021 r., tj.:*

1. *Zastosowanie w strefie pożarowej budynku, zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III systemu sygnalizacji pożarowej.*
2. *Zwiększenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie korytarza K1 do poziomu 5 lx.*
3. *Podział budynku na strefy pożarowe w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej.*

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa 133, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 K.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek

Otrzymują:

1 x Krzysztof S. Białka
ul. Łobzowska 16/8
30-140 Kraków + 1 egz. Ekspertyzy,
1 x aa + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.