

POLESKI Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 6
30-301 Kraków
NIP 6762416831 KRS 000352332

Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie

Wpłynęło dnia 31.05.2022

Znak sprawy S.508.22

Ilość zał. podpis

P. Ulaty

PROTOKÓŁ NR. 18/2022

Sprawdzenie pomiaru stanu

izolacji kabli i przewodów

z dnia 30.05 2022r.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PN. CENTRUM DLA

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE

UL. TYNIECKA 6

OBIEKT : POMIESZCZENIA MOKRE

TEMAT : POMIAR STANU IZOLACJI KABLI I PRZEWODÓW

Spis przyrządów pomiarowych : INDUKTOR IMI NR. 01170

Uwagi : BEZ UWAG

**Orzeczenie : REZYSTANCJA BADANYCH KABLI I PRZEWODÓW
SPEŁNIA WYMAGANIA PRZEPISÓW. KABLE
I PRZEWODY NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI.**

Uprawniony do wykonywania
pomiarów :

JAN WÓJTOWICZ
NR. UPR. E/3233/130/2017
WAŻNE DO 020.06.2022 R.

POLESKI Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 6
30-301 Kraków
NIP 6762416831 KRS 000352332

Pomieszczenia mokre-pomiar stanu kabli i przewodów.

Tabela wyników.

Lp	Trasa kabla	Typ kabla	Przekrój żył w mm	Rezystancja kabla w (MOHM)										OCENA
				R-S	S-T	R-T	R-N	S-N	T-N	R-PE	S-PE	T-PE	N-PE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	PRALNIA													
2.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
3.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5					300			300		300	dobra
4.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
5.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
6.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
7.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.3	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
8.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
9.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
10.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – MAGIEL	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
11.	MAGAZYN MIĘSNY													
12.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
13.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	2,5					300			300		300	dobra
14.	MAGAZYN WARZYWA-OWOCE													
15.	Magazyn odpadków kuchennych													
16.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
17.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
18.	Obierak													
19.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
20.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
21.	Pokój socjalny													
22.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
23.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
24.	Łazienka przy kuchni													
25.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra
26.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
27.	Korytarz przy obieraku													
28.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
29.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
30.	Zmywak													
31.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300		300	dobra

32.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300	300	dobra
33.	Magazyn żywności kuchnia-parter												
34.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300		300	dobra
35.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300	300	dobra
36.	Kuchnia -parter												
37.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300	300	dobra
38.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
39.	Łazienka zbiorcza 110- I p												
40.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300	300	dobra
41.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
42.	Gospodarstwo domowe 111 – I p.												
43.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300	300	dobra
44.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
45.	Łazienka zbiorcza 204 - II p												
46.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300	300	dobra
47.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
48.	WC zbiorcze 209 II p												
49.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300	300	dobra
50.	WC zbiorcze 216 II p												
51.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300	300	dobra
52.	Łazienka zbiorcza 221 - II p												
53.	Rehabilitacja- hydroterapia - piwnica												
54.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300			300	300	dobra
55.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
56.	Pracownia wikliniarska 022- piwnice												
57.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5					300			300	300	dobra
58.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
59.	Niecka basenowa - piwnica												
60.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300		300			300	dobra
61.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300		300			300	dobra
62.	Basen, Pysznice												
63.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.1	YDY	1,5				300		300			300	dobra
64.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.2	YDY	1,5				300		300			300	dobra
65.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.3	YDY	1,5				300		300			300	dobra

POLESKI Sp. z o.o.
 ul. Sandomierska 6
 30-301 Kraków
 NIP 676241683 / KRS 000362332

66.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.1	YDY	2,5				300			300			300	dobra
67.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.2	YDY	2,5					300			300		300	dobra
68.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.3	YDY	2,5				300			300			300	dobra
69.	Gospodarstwo domowe													
70.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
71.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra

POLESKI Sp. z o.o
 ul. Sandomierska 6
 30-301 Kraków
 NIP 6782418931 KRS 00035291