

OC-02.17M.137.2022
znak pisma

Kraków, dnia 15 września 2022

Protokół kontroli nr 137.2022
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 r.

główny specjalista Wojciech Rajek

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 15.09.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Środowiskowym Domu Samopomocy "VITA" - os. Młodości 8

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej M.O.P.S. ul. Józefińska 14

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: T. Renata Szewcowa - gł. sp.

p. Ewa Prochowska - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Ewa Prochowska

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

pomieszczenia SDS "VITA"

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

brak instalacji

b/ instalacja elektryczna

protokół z marca 2018 - pozytywny

protokół z dn. 31.08.2022 - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

brak instalacji odgromowej - b. os. Miodorci 8

d/kontrola stanu przewodów kominowych

realizowane przez "ADREM" NH.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - lipiec 2021

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - 6lg, gaśnice gaśr 2kg - ilość

normatywne - przegląd i konserwacja - 08.09.2022 - pozyt.

2/ Instalacja hydrantowa

brak instalacji -

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Środowiskowy Dom Samopomocy kot. zagr. ZLII zainicjuje część

III - kondygnacyjnego budynku mieszkalnego - parter (północny

fragment - skrajność + część części wewnętrznej) i fragment piwnic

Maksymalnie 50 osób + 12 osób personelu. Drogi ewakuacyjne

oznakowane z oznaczeniem ewakuacyjnym. Ppor. Wyższ. Lp.

przed oznakowaniem (przy wejściu) Personel przedszkolny,

Wyznaczono osoby do zadań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne - 28.04.2022.

W dniu kontroli nie stwierdzono usterek, ani uchybień
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. Bezpiecznej eksploatacji i użytkowania urządzeń elektry-
cznych oraz sieci NN TNS.

2. Podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnosi następujące zastrzeżenia*~~ do
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pańk

(podpis osoby kontrolującej)

Środowiskowy Dom Samopomocy

"VITA"

31-908 Kraków, os. Młodości 8

tel./fax 012 686 91 21

Dyrektor

Ewa Prochowska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)