

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WI.7024.1.75.2022.DS

Kraków, dnia 18-11-2022

**Pan
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa**

**Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków**

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1070 ze zm.) oraz ustaleń kontroli Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, przeprowadzonej w okresie od 14 września 2022 r. do 20 października 2022 r. i udokumentowanej protokołem kontroli nr WIOS-KRAK 527/2022

ZARZĄDZAM:

1. Przedłożenie harmonogramu działań mających na celu wyposażenie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe wylotem nr 34 we właściwe urządzenia podczyszczające.

Termin realizacji: 23 grudnia 2022 r.

2. Informowanie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podejmowanych i realizowanych działaniach mających na celu wyposażenie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe wylotem nr 34 we właściwe urządzenia podczyszczające.

Termin realizacji: z częstotliwością 1 raz na kwartał, aż do zakończenia zadania

Termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń: **23 grudnia 2022 r.**

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie ustaleń kontroli Gminy Miejskiej Kraków, przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w okresie od 14 września 2022 r. do 20 października 2022 r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził ich usunięcie.

Ad.1-2

Gmina Miejska Kraków posiada pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych wylotem nr 34 do Rowu Płaszowskiego (odcinek Drwinki) udzielone decyzją z dnia 10 stycznia 2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.799.2018.BH. W operacie wodnoprawnym na wprowadzenie wód opadowych wylotem kanalizacji opadowej nr 34 o średnicy Ø1700/2500 mm do rowu Płaszowskiego opracowanym przez Karolinę Maciaszczyk KM-Probud, ul. Opolska 45/59, 31-277 Kraków, stwierdza się:

„System kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody wylotem nr 34, wyposażony jest na odcinku końcowym w urządzenia podczyszczające. Napływ wód opadowych do urządzeń podczyszczających odbywa się przez komorę rozdziału wyposażoną w system przelewowy w postaci krawędzi przelewowej. Komora rozdziału zapewnia ochronę separatorów przed przeciążeniami hydraulicznymi podczas deszczy nawalnych. Urządzenia podczyszczają odprowadzane wody zarówno w zakresie zawiesin jak i substancji ropopochodnych – dwa zespoły separatorów koalescencyjnych typu Eco I NG 300 o przepustowości nominalnej 300 l/s każdy oraz osadników zawiesin mineralnych o przepływie poziomym i kubaturze czynnej 18230,0 l każdy. Zostały one wykonane zgodnie w warunkami decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr GO-10.MŁ.62101-33/03 z dnia 31.12.2003.”

Powyższe jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z informacją przyjętą w trakcie kontroli przed wylotem nr 34 nie znajdują się urządzenia podczyszczające. Operat wodnoprawny był podstawą do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych wylotem nr 34.

Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną osobę fizyczną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329 z p. zm.) na zarządzenie pokontrolne Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
mgr inż. Barbara Żuk

dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. WI. aa.