

Kraków, 20 maja 2019 r.

OC-02.1711.61.2019

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie  
Data: 23.05.19  
Lp. 1019  
Przebiegający  
Przebiegający

**ZALECENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art.31 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art.34 ust.1 i art. 35 ust.2 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, po przeprowadzonej w dniach 08 i 10 maja 2019 roku kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

**w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK**  
**30-702 Kraków**  
**ul. Lipowa 4**

**p o l e c a   s i ę :**

1. Usunięcie usterek zawartych w Protokole RAP1/01/2018 z dnia 15-10-2018 r. badania stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego oraz posiadania w tym zakresie pozytywnej dokumentacji.

**Podstawa Prawna:** § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 109, poz. 719)

**Termin wykonania:** 15 czerwca 2019 roku

2. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego głównych wyłączników prądu.

**Podstawa Prawna:** § 4 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 109, poz. 719)

**Termin wykonania:** 15 czerwca 2019 roku

**Uzasadnienie:**

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznymi i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Jednocześnie przypomina się że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
- 2a. zapewnić konserwację i naprawę sprzętu oraz urządzeń określonych w punkcie 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub w terenie bezpieczeństwa oraz możliwość ewakuacji;
4. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 4a. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
5. ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wykonanie powyższych zaleceń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz osób w nim przebywających.

O sposobie realizacji wyżej wymienionych zaleceń należy powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, powołując się na numer zaleceń - po upływie terminu określonego z zaleceń pokontrolnych.

Sprawę prowadzi: Główny Specjalista - Leszek Sadowski, tel. 12 616-89-60

  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
Jerzy Mądrzyk

Otrzymują:

1. Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR  
30-702 Kraków ul. Lipowa 4
2. a/a.

Do wiadomości:

- Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
31-004 Kraków Plac Wszystkich Świętych 11