

OC-02.17M.133.2022.
znak pisma

Kraków, dnia 27.09.2022 r.

Protokół kontroli nr 133/2022

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021 r.
podinspektor Celibeta Górnik-Mosidzińska
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 27.09. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Studencka 12
31-116 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

P. Bartosz Witek - kier. gosp.
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

P. Stanisław Pietras
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 3.08.2022 - powyższy

Hwt.

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 01/PE/IX/2022 z dn. 23.09.2022. - powyższy
Orzeczenie ppoz wył. prądu.

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 01/PE/XII/2017 z dn. 12.12.2017. - powyższy

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 227/22 z dn. 6.09.2022. - powyższy

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja 2022. w/wersji

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół z przeglądu i konserwacji z dn. 06.09.2022.
Sprzet sprawny ilość normalna.

b/ instalacja hydrantowa

Hydranty 20 szt. ϕ 25 Protokół z pomiarem ciśnienia
i wydatkami hydrantów nr z dn. 06.09.2022.
- spełnione warunki.

Inne:

Drugi drzwie i okna.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek trzykondygnacyjny palpinierowy posiada 2 klatki
schodowe (z drzwiami i poręczami) oraz oznaczenie dla
osób niepełnosprawnych. Pow. Okablowany 1600 m²

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl




HWT

Pow. użytkowa 3013m². Ciężarowo ewaluacyjne
w roku szkolnym 2021/2022 z dn. 27.10.21 przeprowadzone
w grupach. Wynikiem pomiarów są budowe.
Do planu 2024 będzie odbywanie g. kłopotliwych ścieżek
oraz budowa oraz dostosowanie do wymagań dróg (betonowych).
Uwaga: W dniu kontroli nie stwierdzono efektów uchybień
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo porażek
budynku oraz os. w nim przebywających.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa porażkowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnioś~~ę~~ następujące zastrzeżenia* do protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami~~.*

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Goralik-Moździńska

(podpis osoby kontrolującej)

V Liceum Ogólnokształcące

im. A. Witkowskiego
ul. Studencka 12
31-116 Kraków

tel. 422-02-31, 422-31-1-

DYREKTOR

mgr Stanisław Pietras

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl



