

PROTOKÓŁ
z kontroli instalacji gazowej

Adres kontroli: Kraków, ul. UŁANÓW 38	
Użytkownik: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	
1. Szafka zaworu głównego	
Stan mocowania i stan techniczny szafki	Dobry
2. Gazomierz	
	Szczelny
3. Instalacja	
Szczelność instalacji	Szczelna
Stan ścian i zamocowania instalacji	Dobry
Występowanie korozji na instalacji	Nie
4. Armatura odcinająca	
Działanie zaworu głównego	Prawidłowe
Działanie zaworów przed urządzeniami	Prawidłowe
Dostępność armatury	Dobra
5. Urządzenia gazowe	
<i>Kuchnia - 2 szt</i>	Szczelne
<i>Łazienka</i>	Szczelne
<i>Łazienka</i>	Szczelne
	Szczelne
	Szczelne
	Szczelne
6. Wynik kontroli	POZYTYWNY
<u>Uwagi i zalecenia:</u>	
Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903	

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach, ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
Nr 20
31-450 Kraków, ul. Ulanów 38
Tel. 012 411-16-78 Reg. 121337473

mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe
D/17/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu
mgr Halina Kopytko

.....
Wykonujący kontrolę

16.01 2022 r.