

PROTOKÓŁ
z kontroli instalacji gazowej

Adres kontroli: **Kraków, ul. UŁANÓW 38**

Użytkownik: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20**

1. Szafka zaworu głównego

Stan mocowania i stan techniczny szafki

Dobry

2. Gazomierz

Szczelny

3. Instalacja

Szczelność instalacji

Szczelna

Stan ścian i zamocowania instalacji

Dobry

Występowanie korozji na instalacji

Nie

4. Armatura odcinająca

Działanie zaworu głównego

Prawidłowe

Działanie zaworów przed urządzeniami

Prawidłowe

Dostępność armatury

Dobra

5. Urządzenia gazowe

*Kuchnia - 2 szt
Łazienka
Hala*

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

POZYTYWNY

6. Wynik kontroli

Uwagi i zalecenia:

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe

D/17/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

Wykonujący kontrolę

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Halina Kopytko

Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

Nr 20

31-450 Kraków, ul. Ułanów 38
Tel. 012 411-16-78 Reg. 121337473

13.01 2023 r.