

PROTOKÓŁ

z kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego

Adres: Kraków, ul. Żemowitów 100/4

Użytkownik: mieszkanie służbowe w SCS w w 2

1. Gazomierz	Szczelny
2. Instalacja	
Szczelność instalacji	Szczelna
Stan ścian i zamocowania instalacji	Dobry
Występowanie korozji na instalacji	Nie
Dostępność zaworów odcinających	Dobra
3. Urządzenia gazowe	
Kuchnia	Szczelna
Grzejnik wody	Szczelny
4. Odprowadzenie spalin z grzejnika	<i>nie dot.</i> Prawidłowe
5. Wynik kontroli	POZYTYWNY

Uwagi i zalecenia:

Termin usunięcia usterek: dni.

Zamknięto dopływ gazu przed:

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzniki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
im. Janusza Korczaka
30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 100
tel. 12 656-46-03

mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe
7/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

Wykonujący kontrolę

Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu

Wicedyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2

mgr Renata Sobczyszyn