

Kraków, dnia **16.09.2022****OC-02.1711.139.2022**

znak pisma

Protokół kontroli nr **139/2022**

z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr **02/2021** z dnia **10.03.2022****podinspektor Elżbieta Cynolik-Maśduńska**

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu **16.09.2022** kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowejw **Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej**
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej

Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: **p. Marta Sierocińska - Dalach****- kier. gosp.**

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

P. Piotr Wydrzyński

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: **kompleksowa**

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 24.05.2022r. - pomyślny

b/ instalacja elektryczna

Protokół Nr 1/07/ZSG DiGA/2021 z dn. 13.08.2021 r. - pozytywny
Protokół Nr 2/07/ZSG DiGA/2021 z dn. 13.08.2021 r. - pozytywny
Protokół Nr 1/07/2020 z dn. 28.07.2020 - pozytywny
Ppr. wpr. pardu - badanie w dn. 08.07.2021 - pozytywny wynik

c/ instalacja odgromowa

Protokół z pomiarów w 09/2017 z dn. 25.09.2017 r.
- pozytywny

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół Nr 268/III/2022 z dn. 18.05.2022 - pozytywny.
wstępne badanie w listopadzie 2022 r.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja luty 2021 r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Protokół przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego
- ilość normalizacja sprzętu (25 gaśnic)
Badanie z dn. 08.05.2022 r.

b/ instalacja hydrantowa

Protokół z dn. 26.11.2021 r. badanie ciśnienia
i wydolności 6 hydrantów $\phi 52$ - zgodnie z PN.

Inne:

— osłabienie analityczne / ewaluacyjne - badanie
w 2020 r. (pomiary ciśnienia piny - sprężnia)

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Pow. zabudowy 200 m²; pow. użytkowa 300 m², kubatura 1485 m³
wysokość do 8 m. (N)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



Problem ewolucja adaptacji w d. 20.10.2021; obecnie
planowane na październik 2022.

Uwagi: urobek wykonany będzie
oszczędnie ewolucyjnego
potwierdzając spójność ewolucji. - do końca X 2022.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pniałego;
oszczędnie ewolucyjnego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniosł następujące zastrzeżenia* do
protokołu:

[Signature]

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

[Signature]
Klżbieta Góralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

**Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych
i Gospodarki Wodnej**
im. Gabriela Narutowicza
30-133 Kraków, ul. Lea 235
NIP 677-18-84-649 REG 000255444

KIEROWNIK GOSPODARCZY

[Signature]
Marta Sierocińska-Dalach

**DYREKTOR
Zespołu Szkół**

[Signature]
Piotr Wydrzyński

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl

