



FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA

31-752 Kraków, ul. Ujastek 11 (Transbud N. Huta) tel./fax 12 643 22 94, tel. 12 681 82 80

PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY

Kraków, dnia 9.06.2022

Dnia 9.06.2022 pracownik firmy HUT – POŻ s.c.

dokonał okresowego przeglądu hydrantów wewnętrznych / zewnętrznych ,
będących na wyposażeniu Sokoła Poolstowazowni 104
31-819 Kraków Os. Wysokie

Zaświadcza się, że hydranty zostały poddane próbie ciśnieniowej,
zamknięte i zaopatrzone w aktualną kontrolkę z napisem

<< SPRAWDZONE >>

Następne badanie hydrantów - Czerwiec 2023

HUT-POŻ s.c.
Konservator sprzętu p.poż.

Podpis wykonującego pomiary - Paweł Musiał
608 437 383

*Niepotrzebne skreślić

UWAGI :

.....
.....

HUT-POŻ S.C.
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna
31-752 Kraków, ul. Ujastek 11
Tel. 681-82-80, Tel/Fax 12-643-22-94
NIP 678-27-63-470, Reg. 357156719