

KG. 0910.12.2023
P. Chant KH

PROTOKÓŁ NR. 8/2023

F.U.H. POLESKI

Renata Wójtowicz

33-086 Węgrzno, ul. C24 nr 8

NIP 672-105-75-05 Regon 140142000

Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie

Wpłynęło dnia 31.05.23

Znak sprawy S.558.23

Ilość zał..... podpis

Sprawdzenia stanu izolacji

kabli i przewodów

z dnia 28.05.2023 r.

INSTYTUCJA: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i
Słabowidzących”

ul. Tyniecka 6 , 30-319 Kraków

OBIEKT : POMIESZCZENIA MOKRE

Uwagi : brak

Spis przyrządów pomiarowych : MIERNIK MZC-2. Nr 020590/19

ORZECZENIE : URZĄDZENIA BADANE W PROTOKOLE POD WZGLENDEM

OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SKUTECZNOŚCI

ZEROWANIA SPEŁNIAJĄ WYNAGANIA PRZEPISÓW.

URZĄDZENIA NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI.

POMIAR WYKONAŁ :

JAN WÓJTOWICZ

NR.UPR.E1/1380/130/22

WAŻNE DO 30.06.2027 R.

PROTOKÓŁ OTRZYMAŁ

F.U.H. POLESKI

Renata Wójtowicz

33-086 Węgrzno, ul. C24 nr 8

NIP 672-105-75-05 Regon 140142000

Kierownik Gospodarczy

mgr inż. Roman Czort

Pomieszczenia mokre-pomiar stanu kabli i przewodów. Tabela wyników.

Lp	Trasa kabla	Typ kabla	Przekrój żył w mm	Rezystancja kabla w (MOHM)										OCENA	
				R-S	S-T	R-T	R-N	S-N	T-N	R-PE	S-PE	T-PE	N-PE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	PRALNIA														
2.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300		dobra
3.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5					300			300		300		dobra
4.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300		dobra
5.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
6.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
7.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – PRALKA NR.3	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
8.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.1	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
9.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – SZUSZARKA NR.2	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
10.	OBWÓD GNIAZD 3 FAZOWYCH – MAGIEL	YDY	2,5	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	dobra
11.	MAGAZYN MIĘSNY														
12.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300		dobra
13.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	2,5					300			300		300		dobra
14.	MAGAZYN WARZYWA-OWOCE														
15.	Magazyn odpadków kuchennych														
16.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300		dobra
17.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300		dobra
18.	Obierak														
19.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300			300		dobra
20.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300		dobra
21.	Pokój socjalny														
22.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300			300		dobra
23.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300		dobra
24.	Łazienka przy kuchni														
25.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300			300		dobra
26.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300		dobra
27.	Korytarz przy obieraku														
28.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300		dobra
29.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300		dobra
30.	Zmywak														
31.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300			300		dobra
32.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300		dobra
33.	Magazyn żywności kuchnia-parter														
34.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5					300		300			300		dobra

35.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
36.	Kuchnia -parter													
37.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
38.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
39.	Łazienka zbiorcza 110- lp													
40.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
41.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
42.	Gospodarstwo domowe 111 - I p.													
43.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
44.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
45.	Łazienka zbiorcza 204 - IIp													
46.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
47.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
48.	WC zbiorcze 209 II p													
49.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
50.	WC zbiorcze 216 II p													
51.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5						300			300	300	dobra
52.	Łazienka zbiorcza 221 - IIp													
53.	Rehabilitacja- hydroterapia - piwnica													
54.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra
55.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
56.	Pracownia wikliniarska 022- piwnice													
57.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	1,5						300			300	300	dobra
58.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5				300			300			300	dobra
59.	Niecka basenowa - piwnica													
60.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5				300			300			300	dobra
61.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
62.	Basen													
63.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.1	YDY	1,5					300			300		300	dobra
64.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.2	YDY	1,5					300			300		300	dobra
65.	OBWÓD OŚWIETLENIA NR.3	YDY	1,5					300			300		300	dobra
66.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.1	YDY	2,5				300			300			300	dobra
67.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.2	YDY	2,5					300			300		300	dobra
68.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH NR.3	YDY	2,5				300			300			300	dobra
69.	Gospodarstwo domowe NI lp													
70.	OBWÓD OŚWIETLENIA	YDY	1,5					300			300		300	dobra
71.	OBWÓD GNIAZD 1 FAZOWYCH	YDY	2,5						300			300	300	dobra

UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA
POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH
ORAZ UJAZDU I EKSPLOATACJI
Jan Wójtowicz

Zakład
Instalacyjno-Budowlany
Jan Wójtowicz
Kraków, os. Złotego Wieku 61/30