

**F.H.U. ALIKO Piotr Kopec**

Plawowice 8, 32-120 Nowe Brzesko  
NIP: 678 307 38 33 REGON: 382 444 347  
tel. 510 394 091 e-mail: fhualiko@gmail.com

Pieczęć jednostki przeprowadzającej kontrolę

KG, 0910, 09.2023

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie	
Wpłynęło dnia .....	31.05.23
Znak sprawy .....	S.54A/23
Ilość zał.....	— podpis <i>[Signature]</i>

Kraków 30.05.2023

*[Handwritten signature]*

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**INSTALACJI I APARATÓW GAZOWYCH W LOKALU**

Adres lokalu: **Kraków ul.Tyniecka 6**

Przedstawiciel użytkownika: **Roman Czort**

W wniku przeprowadzonej kontroli instalacji i aparatów gazowych w wyżej wymienionym lokalu stwierdzono, że:

**Instalacja gazowa**

a) jest szczelna

~~b) stwierdzono nieszczelność i nie\* dokonano\* usunięcia przyczyn nieszczelności w miejscach (podać powód)~~

1. Wykonano badanie szczelności instalacji gazowej. Instalacja gazowa jest szczelna nadaje się do eksploatacji. Wykonano szczelność instalacji gazowej w mieszkaniach służbowych wraz z aparatami gazowymi oraz kuchni gazowej 8 palnikowej w ZSIP CNS. Wnik badania instalacji gazowej pozytywny instalacja szczelna i nadaje się do dalszej eksploatacji.

**-APARATY GAZOWE**

a) sprawne\*

~~b) są nies sprawne i winne ulec wymianie\*, naprawie\*, w zakresie:~~

1. Kuchnia gazowa czteropalnikowa

2 sztuka

2. Kuchnia gazowa ośmiopalnikowa

1 sztuka

*MS1 / MS2*

*Kuchnia  
ZSIP CNS*

Nie\* dokonano naprawy\*, wymiany\*, aparatów gazowych (wymienić jakie):

**-DOKONANO ODŁĄCZENIA NIE SPRAWNYCH APARATÓW GAZOWYCH\***

~~-ZAMKNIĘTO DOPŁYW GAZU DO MIESZKANIA\*~~

~~-DALSZE UŻYTKOWANIE INSTLACJI I APARATÓW GAZOWYCH NIE\*~~

~~ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU~~

Kierownik Gospodarczy  
  
mgr inż. Roman Czort

Przyjąłem do wiadomości .....

(podpis użytkownika lokalu)

Kontrolę przeprowadził: **Kopec**  
Pławowice 8, 32-120 Nowe Brzesko  
NIP: 678 307 38 33 REGON: 382 444 347  
tel. 510 394 091 e-mail: [fnualiko@gmail.com](mailto:fnualiko@gmail.com)