

Zakład Kominiarski
Adam Bobek
Buków 64, 32-031 Mogilany
NIP: 679-169-13-33, Regon 351279065
tel. 603-889-616
(pieczęć Zakładu kominiarskiego)

Kraków dnia 07.10. 2022 r.

PROTOKÓŁ Nr 215/2022 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością :

Szkoła Podstawowa nr 48

Położonym w **Krakowie** Przy ul. **Ks. Józefa nr 337**

Zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
A. Bobek

Przy współudziale: **F. Łabędź**

W oparciu o przepisy Prawa Budowlanego oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu:

Część A

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

I*) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

II*) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

Dotyczy punktu I :

Kocioł C.O gazowy oraz kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach : kotłowni, sal, WC, korytarzy, kuchni podłączone są do drożnych przewodów kominowych i w dniu kontroli wykazywały ciąg dobry badany anemometrem skrzydełkowym.

**** Właściciel/Zarządca/Użytkownik podpisując protokół przyjmuje do wiadomości wnioski i zalecenia zawarte w wynikach kontroli i uwag ogólnych ****

– VERTE –

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienionej braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego: październik 2023 r.

Protokół otrzymują:
1. Właściciel – Zarządca budynku oraz właściwy Organ Państwowy Nadzoru Budowlanego

w
1. a/a
(*) niepotrzebne skreślić

Podpisy osób uczestniczących
w kontroli

.....
.....

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
Dyplom Mistrzowski nr 869 z dn. 08.06.2021r.

Adam Bobek
mistrz kominiarski
/ pieczęć i podpis /

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48
im. "Szarych Szeregów"
30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 337
tel./ fax: 12 429-72-10
Nr identyf. 000699230

DYREKTOR SZKOŁY
Mikołajski
mgr Bartosz Mikołajski

**ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY OKRESOWEJ KONTROLI URZĄDZEŃ
KOMINOWYCH OBEJMUJE SPRAWDZENIE :**

- drożność przewodów kominowych
- siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działania podłączonych do przewodów urządzeń (ustaloną przy pomocy stosowanego urządzenia pomiarowego)
- Czy nie występują uszkodzenia :
 - a/ przewodów kominowych na całej ich długości z podaniem: wielkości przekroju przewodów, grubości przegród , stanu powierzchni wlotów
 - b/ kanałów, czopuchów, rur , łączników itp.
 - c/ włączów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjno-wyciorowych), ław kominiarskich
 - d/ nasad kominowych
- czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych
- czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych, kanałów, czopuchów , rur i nasad kominowych
- czy nie dokonano samowolnych zmian podłączeń kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych
- czy pomieszczenia (lokale) w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne piecyki wody przepływowej, kotły C.O itp..) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne.
- czy występuje ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:
 - a/ nieszczelności przewodów kominowych z podaniem lokalizacji występujących nieszczelności oraz długości przewodów kominowych wymagających uszczelnień
 - b/ określenie ilości osprzętu wymagającego wymiany
 - c/ określenie lokalizacji zwężeń, zagruzowań przewodów
 - d/
 - e/.....

UWAGA:

- skreślić nie objęte kontrolą pozycje
- dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione powyżej

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
Dyplom Mistrzowski nr 669 z dn. 08.06.2021r.

Adam Bobek
mistrz kominiarski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bartosz Mikolajski