

PROTOKÓŁ
z przeglądu instalacji gazowej

Adres kontroli: **Kraków, ul. KSIĘCIA JÓZEFA 337**

Użytkownik: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48**

1. Szafka zaworu głównego

Stan mocowania i stan techniczny szafki

Dobry

2. Gazomierz

Szczelny

3. Instalacja (kuchnia w użytkowaniu najemcy - kontrolę instalacji w kuchni zakończono na zaworach odcinających przed urządzeniami gazowymi)

Szczelność instalacji

Szczelna

Stan ścian i zamocowania instalacji

Dobry

Występowanie korozji na instalacji

Nie

4. Armatura odcinająca

Działanie zaworu głównego

Prawidłowe

Działanie zaworów przed urządzeniami

Prawidłowe

Dostępność armatury

Dobra

5. Urządzenia gazowe

2000

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

6. Wynik kontroli

POZYTYWNY

Uwagi i zalecenia:

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

DYREKTOR SZKOŁY

M. Bartosz
mgr Bartosz Mikołajski

F. Jakiel
mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe

D/17/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

Wykonujący kontrolę

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48
im. "Szarych Szeregów"
30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 337.
Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu
tel./fax: 12 428 42 10
Nr Identyf. 000699230

27.01 2023 r.

PROTOKÓŁ z kontroli instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni (od zaworów odcinających do urządzeń gazowych)

Adres kontroli: Kraków, ul. Ksienie farsze 337

Użytkownik: kuchnia w SP u 48

1. Instalacja

Szczelność instalacji	Szczelna	Nieszczelna
Stan ścian i zamocowania instalacji	Dobry	Zły
Występowanie korozji na instalacji	Nie	Tak

2. Armatura odcinająca

Działanie zaworów przed urządzeniami	Prawidłowe	Nieprawidłowe
Dostępność zaworów	Dobra	Zła

3. Urządzenia gazowe

<u>taboret</u>	Szczelne	Nieszczelne
<u>inon</u>	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne
	Szczelne	Nieszczelne

4. Zamocowanie przewodu spalinowego grzejnika wiedot.

5. Wynik kontroli

Uwagi i zalecenia:

Prawidłowe Nieprawidłowe
Pozytywny ~~Negatywny~~

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903


Użytkownik przyjmuje do wiadomości:

1. W dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm²). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.
2. Przewód spalinowy gazowych podgrzewaczy musi być wykonany z materiału odpornego na żrące działanie mokrych spalin.

27.01

..... 2023 r.

Data



mgr inż. Filip Jakiel
Instalacje gazowe

D/17/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

Podpis wykonującego kontrolę