


PROTOKÓŁ KONTROLI SYSTEMU DETEKCJI/POMIARU GAZÓW			NR PROTOKOŁU: 2402 0502	
KLIENT:			DATA KONTROLI: II 2024	
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie			NR KLIENTA 40	
OBIEKT:			TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI: LUTY 2025	
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 na ul. Prawocheńskiego 7 w Krakowie				
			GARDAKRAKOW.PL 500 102 527 / 662 134 207 BIURO@GARDAKRAKOW.PL	

URZĄDZENIE		TYP	N/S LUB OBIEKTOWY	LOKALIZACJA	DODATKOWE INFORMACJE		WYNIK TESTU / UWAGI
JEDNOSTKA CENTRALNA		MD-2.z	2286 4482/16	Korytarz	INTERFEJS NC	AKUMULATOR/DATA	(P)ozytywny/(N)egatywny
MEDIUM PROGI/ZAKRES							
DETEKTORY		1	DEX/F4-C	2057 4338/2016	Kotłownia	CH4	
		2				A1: 10% DGW A2: 30% DGW	P
		3					
		4					
URZĄDZENIE PERYFERYJNE (JEŚLI DOTYCZY)							
SYGNALIZATOR		SL-21	2302 5684/2016	Korytarz	CZŁON OPTYCZNY		P
ZAWÓR AUTOMAT.		ZBK50k	4409 11 16	Skrzynka gazowa	CZŁON AKUSTYCZNY		P
ZASILACZ							P
FUNKCJE STEROWNICZE SYSTEMU (JEŚLI DOTYCZY)							
System zamyka zawór gazowy z II progu alarmowego.							

WYKONANE CZYNNOŚCI

Urządzenia sprawdzone metrologicznie, poddając je działaniu atestowanego gazowego materiału odniesienia w odpowiednim stężeniu wzorcowym (na życzenie atest do wglądu w siedzibie GARDA S.C.). Elementy wykonawcze systemu sprawdzono funkcjonalnie. Na sprawdzenie funkcjonalne składa się uruchomienie sygnalizacji,ysterowanie zaworów, wentylacji itp., weryfikacja podtrzymywania awaryjnego zasilania systemu, o ile te elementy wchodzą w skład systemu.

OPINIA TECHNICZNA

System sprawny metrologicznie/funkcjonalnie. Po wykonaniu serwisu system pozostawiono włączony, sprawny/z uwagami w trybie czuwania.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI:

LUTY 2025

ZALECENIA POKONTROLNE/WYKAZ ELEMENTÓW NIESPRAWNYCH (JEŚLI DOTYCZY)

Konieczna wymiana następujących elementów systemu:

Zalecana wymiana następujących elementów systemu (nie później niż do następnej kontroli):

**Właściciel/Zarządca budynku/
Przedstawiciel Użytkownika Obiektu:**

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkoli Nr 9
w Krakowie
mgr Ewelina Sitarz

SERWISANT

Kamił Rakowski
Specjalista d/s eksplozymetrii
upr. GIG 255/2022

Zespół Szkół i Przedszkoli Nr 9
31-938 Kraków, ul. Prawocheńskiego 7
Tel. 12 645 08 87, 660 637 402
e-mail: zsp9krakow@o2.pl