



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krakowie**

Kraków, dnia 20 listopada 2023 r.

HD.9020.9.26.2023

**Gmina Miejska Kraków**

jako organ prowadzący  
**II Liceum Ogólnokształcące  
im. Króla Jana III Sobieskiego**  
ul. Sobieskiego 9  
31-136 Kraków

**DECYZJA Nr 75/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 1 pkt 4, art. 4 ust. 1 pkt 2), 5), 6), 7), art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), § 16 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 ze zm.), po zapoznaniu się z protokołem z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 30 października 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego zlokalizowanym przy ul. Sobieskiego 9 w Krakowie,

**n a k a z u j e**

- 1) usunąć przyczynę zawilgocenia ścian zlokalizowanych w ciągu komunikacyjnym na parterze przy gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz w sali lekcyjnej nr 3;
- 2) doprowadzić do należytego stanu ściany pod oknami w salach lekcyjnych P1 i P2 zlokalizowanych w przyziemiu;
- 3) zapewnić w salach lekcyjnych właściwe oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” oraz przedstawić PPIS w Krakowie dokument potwierdzający zapewnienie w salach lekcyjnych właściwego oświetlenia elektrycznego zgodnego z tą Polską Normą;

---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,  
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

- 4) doprowadzić do należytego stanu ściany i sufity w:
  - a) salach lekcyjnych nr 27 i 26;
  - b) ciągu komunikacyjnym na II piętrze;
  - c) klatce schodowej od I do II piętra;
  - d) w ciągu komunikacyjnym w prawym skrzydle szkoły na parterze;
- 5) doprowadzić do należytego stanu:
  - a) podłogi w salach lekcyjnych nr 26 i 9;
  - b) część podłogi pod drzwiami prowadzącymi do pracowni komputerowej na II piętrze;
- 6) zapewnić właściwą wentylację w hali sportowej, salach W1, W2 i pracowni komputerowej w nowej części szkoły.

Terminy wykonania ww. obowiązków:

pkt 1) - **do dnia 31 grudnia 2023 r.**

pkt. 2), 3) - **do dnia 29 lutego 2024 r.**

pkt. 4a), 5a), 5b) – **do dnia 31 sierpnia 2024 r.**

pkt. 4b), 4c), 4d) i 6) – **do dnia 31 sierpnia 2025 r.**

## UZASADNIENIE

Kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 30 października 2023 r., przez upoważnionego przedstawiciela PPIS w Krakowie, w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Sobieskiego 9 w Krakowie, wykazała następujące nieprawidłowości:

- 1) niewłaściwy stan ściany zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym na parterze przy gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz ściany w sali lekcyjnej nr 3, których zawilgocenie (zgodnie z uzyskaną w toku kontroli informacją) jest wynikiem awarii instalacji wodnej: ściany zawilgocone, ze spuchnięciami i kruszącą się powłoką malarską;
- 2) niewłaściwy stan ścian pod oknami w salach lekcyjnych P1 i P2 zlokalizowanych w przyziemiu: widoczne kruszące się elementy cegły;
- 3) niewłaściwy stan ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym na II piętrze, klatce schodowej od I do II piętra, salach lekcyjnych nr 27 i 26 oraz w ciągu komunikacyjnym w prawym skrzydle szkoły na parterze: ściany i sufity ze zniszczoną powłoką malarską tj. z ubytkami, pęknięciami i kruszącą się farbą.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe*, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

- 4) niewłaściwy stan podłóg w salach lekcyjnych nr 26 i 9 (ubytki w klepkach parkietu) oraz części podłogi pod drzwiami prowadzącymi do pracowni komputerowej na II piętrze (ubytek w płytce), które to ubytki utrudniają utrzymanie tych podłóg w czystości, co narusza § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którym w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi

powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości;

- 5) brak właściwej wentylacji w hali sportowej, salach W1, W2 i pracowni komputerowej w nowej części budynku szkoły: niesprawne trzy centrale nawiewno-wywiewne co potwierdzone zostało w protokole konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych z dnia 6 marca 2023 r. (co świadczy o tym, że w pomieszczeniach tych nie funkcjonuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, a brak jest w nich wentylacji grawitacyjnej). Stan taki narusza § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r., zgodnie z którym w pomieszczeniach zapewnia się m.in. właściwą wentylację. Ponadto wskazać należy na § 37 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, według którego w przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy zapewnić odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii. Ponadto, zgodnie z § 51 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek i jego pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.
- 6) brak możliwości wykazania przez podmiot kontrolowany, że w salach lekcyjnych dostosowano natężenia oświetlenia do wymogów Polskiej Normy, co stanowi naruszenie obowiązku określonego w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się m.in. właściwe oświetlenie. Zastosowanie ma tutaj norma PN-EN 12464-1:2012 "Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach".

Stan stwierdzony w toku czynności kontrolnych nie może być akceptowany przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stwierdzone uchybienia stanowią bowiem naruszenie wymogów określonych we wskazanych przepisach, a przez to nie są zapewnione prawidłowe warunki higieny i bezpieczeństwa wymagane dla tego typu obiektów. W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie działań nakierowanych na poprawę tego stanu. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higieniczno-zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, ich usunięcie.

W związku z powyższym do strony skierowano zawiadomienie z dnia 9 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiału dowodowego, z pouczeniem o przysługującym jej prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów. Strona nie skorzystała z możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i nie wypowiedziała się co do zebranego materiału.

Mając na uwadze powyższe zadecydowano jak w sentencji.

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym**

**Pouczenie:**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Krakowie (ul. Prądnicka 76) za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 i 129 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia PPIS w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

O wykonaniu powyższej decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zastosuje środki egzekucyjne w administracji w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.). Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł. W toku postępowania Strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania ww. obowiązku dostarczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 §1 i 2 Kpa).

W korespondencji należy powołać się na numer niniejszej decyzji.

**Otrzymują:**

1. Prezydent Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (jako wykonujący zadania i kompetencje organu prowadzącego - zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) - ePUAP
2. aa

**Do wiadomości:**

1. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – ePUAP

Ref. sprawy: Klaudia Pacholczak, tel. (12) 430-70-46 wew. 117.